J I H G F E

K17 | STACJA TRAFO
68,58 | pos. betonowa

ø18 oś -2,80
ø18 oś -3,80

TL
1190
1080
140
940

1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 SP 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

(grzejnik el.) RPW/503
(grzejnik el.) RPW/502
(grzejnik el.) RPW/501
(grzejnik el.) RPW/504

RPW
ZGR
ROZ
T1
T2
SMZ-2

375 375 750 375 125 500 500 1200
60
PRZEBICIE 1300x2500 –3,45m

40x190 –2,25
3,45
210 100
265 170
110x215 –3,45
180x270 –3,45
200 100
110x205 –3,45

PRZEKRÓJ POLA LINIOWEGO



LEGENDA

1 2 3 4 5 6	Pola rozdzielnicy SN
TL	Tablica licznikowa TL (istniejąca)
SMZ-2	Sygnalizator miejsca zwarcia SMZ-2 (istniejący)
RPW	Rozdzielnica potrzeb własnych RPW (istniejąca)
	Gniazdo 1-faz. pojedyncze ze stykiem ochronnym n/t

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektant mgr inż. Dariusz Zaprzała	MAP/0286/PWOE/06	
Sprawdzający inż. Michał Spaczyński	108-Km/73	

Inwestor:
DZIAŁ ADMINISTRACJI KAMPUSU
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
UL. GOŁĘBIA 24, 31-007 KRAKÓW

Obiekt:
WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
KAMPUS 600-LECIA ODNOWICIELA UJ
UL. ŁOJASIEWICZA, KRAKÓW

Temat opracowania:
NAPRAWA ROZDZIELNICY SN 15kV
W CZĘŚCI ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO I ODBIORCY
WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI UJ

Etap:	Branża:	Data:	Skala:	Nr rewizji:
PROJEKT WYKONAWCZY	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	03.2016	–	0

Tytuł rysunku:
POMIESZCZENIE STACJI – ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ

Nr rysunku:
WMII-ET-304-PW

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Dokonywanie zmian, poprawek, uzupełnień itp. oraz jego rozpowszechnianie dozwolone tylko za zgodą jednostki autorskiej.