



WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE W PIWNICY PROWADZIĆ NATYNKOWO W RURKACH ELEKTROINSTALACYJNYCH NA UCHWYTACH ODSTĘPOWYCH MOCOWANYCH DO STROPU/ŚCIAN.

UKŁAD SIECIOWY: TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 TEL. 065 529-90-93 TEL.KOM. 601-763-997 e-mail: jurek@wis.net.pl		
"WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA				
Obiekt	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach będących w administracji MZBK w Lesznie - budynek przy ul. J. Dąbrowskiego 9			
Adres	ul. J. Dąbrowskiego 9 64-100 Leszno			
Inwestor	Miasto Leszno, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie, ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno			
Treść rysunku	Pozostałe instalacje piwnicy	Data	Skala	Nr. rysunku
Branża	elektryczna	20.07.2023	1:50	E2
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.		