

Opis przedmiotu zamówienia na:

## **„Uszczelnienie pokrycia dachowego hali tenisowej” w tym:**

**Zadanie nr 1** – Uszczelnienie łączeń płyt warstwowych oraz łączeń płyt na styku ze świetlikiem na łącznej długości 1500 mb. (powierzchnia 302,5 m<sup>2</sup>) preparatem do uszczelnienia (jak wymieniono niżej). Zdjęcia – technologia uszczelnienia.

**Zadanie nr 2** – Uszczelnienie łączeń rynien na długości 72 mb. (powierzchnia 23m<sup>2</sup>) preparatem do uszczelnienia.

### **I. Zadanie obejmuje następujące prace:**

- Mycie mechaniczne części dachu przewidzianego do uszczelnienia wraz z jego odtłuszczeniem.
- Ułożenie taśmy siatkowej S13 na łączeniach i położenie pierwszej warstwy preparatu uszczelniającego.
- Położenie drugiej warstwy preparatu uszczelniającego.
- W przypadku potrzeby położenie trzeciej warstwy preparatu uszczelniającego. (wszystkie oczka siatki winny być wypełnione preparatem uszczelniającym)
- Wywóz odpadów po wszystkich pracach budowlanych.
- Drobne naprawy blacharskie (prostowanie podgiętych blach, mocowanie wkrętami, wymiana uszkodzonych wkrętów, itp.,

### **Materiał**

- RAFIL RADACH - preparat do odtłuszczenia.
- Taśma siatkowa S-13 – szerokości min 20 cm (z firmy Noxan).
- RD-ELASTOMETAL – preparat do uszczelniania – Kolor zbliżony do koloru płyt dachowych (RAL1002 lub RAL 1014 lub RAL 1015).

### **UWAGA**

Zamawiający zobowiązuje oferentów od odbycia wizji lokalnej przedmiotowej hali tenisowej. Odbycie wizji lokalnej winno być potwierdzone przez Zamawiającego na oświadczeniu o jej odbyciu.

### **II. Terminy realizacji**

Termin realizacji dla zadania nr 1 – max 30 dni od podpisania umowy

Termin realizacji dla zadania nr 2 – max 30 dni od podpisania umowy

### **III. Kryterium wyboru**

Zamawiający dokona oceny ofert według kryterium - najniższa cena

**IV. ZDJĘCIA – technologia uszczelnienia**



