



ŻMIGRÓD

IRL.271.1.2024

Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
tel. 71 385 30 50
e-mail: urzad@zmigrod.com.pl

Żmigród, dnia 03 kwietnia 2024 r.

Do wiadomości publicznej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn. „Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1605 ze zm.), w związku z wniesionym przez Wykonawcę na podstawie art. 284 ust. 1 ww. ustawy zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.: **„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn. „Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie”** Zamawiający przedstawia poniżej pytania oraz udzielone odpowiedzi.

Pytanie nr. 1:

Brak informacji o typach pomp obiegowych, opisane w DP parametry dotyczą tylko pomp umieszczonych na kotłach, a na instalacji mamy ich ogólnie 8, prosimy o uzupełnienie dp.

Odpowiedź:

Ze względu na fakt iż przetarg podlega zamówieniom publicznym, nie możemy wskazać konkretnego producenta. W związku z powyższym podano parametry niezbędne do doboru pomp przy kotłach. Należy zamontować nowe pompy przy kotłach oraz pompę dla nowego obiegu grzewczego. Parametry dla doboru pomp znajdują się na rysunku S-11 – Schemat kotłowni

Pytanie nr 2

Brak informacji dotyczących wymiennika oraz sprzęgła hydraulicznego, prosimy o uzupełnienie dp.

Odpowiedź:

Na rysunku S-11 pokazane są elementy projektowane oraz istniejące nie podlegające wymianie. Sprzęgło hydrauliczne oraz wymiennik są istniejące i nie podlegają wymianie

Pytanie nr 3

brak informacji na temat zastosowanych zaworów bezpieczeństwa, naczyń przeponowych, prosimy o uzupełnienie dp.

Odpowiedź:

Zgodnie z rysunkiem S-11: zawór bezpieczeństwa istniejący; naczynie przeponowe istniejące - nie podlegają wymianie

Pytanie nr 4

Prosimy o doprecyzowanie typów zaworów 3 drogowych,

Odpowiedź:

Ze względu na fakt iż przetarg podlega zamówieniom publicznym, nie możemy wskazać konkretnego producenta. W związku z powyższym podano parametry niezbędne do zaworu 3-drogowego dla nowego obiegu grzewczego. Zawory 3-drogowe dla istniejącej instalacji nie podlegają wymianie. Parametry dla doboru zaworów 3-drogowych znajdują się na rysunku S-11 - Schemat kotłowni



ŻMIGRÓD

Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
tel. 71 385 30 50
e-mail: urzad@zmigrod.com.pl

Pytanie nr 5

Na rysunku wrysowane są 4 zbiorniki 4m³ dwa są opisane jako bufony, prosimy o dookreślenie czy zasobniki Z1 i Z2 są również zbiornikami buforowymi,

Odpowiedź:

W budynku kotłowni są dwa istniejące bufony, zaprojektowano dwa dodatkowe bufony każdy o pojemności 4 m³.

Pytanie nr 6

Brak szczegółowych informacji na temat sposobu wykonania komina spalinowego. W DP kreślono jego średnicę i długość 10mb, ale brak informacji o tym, czy kominy będą niezależne czy łączone do wspólnego kanału.

Odpowiedź:

Każdy z kotłów należy podłączyć do indywidualnego komina spalinowego.

Pytanie nr 7

brak informacji o współpracy obu kotłów, prosimy o dookreślenie czy jeden kocioł jest kotłem awaryjnym, czy też praca będzie naprzemienna lub równoczesna.

Odpowiedź:

Praca naprzemienna

Pytanie nr 8

Brak informacji o sposobie sterowania całego układu pompowego - prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Układ automatyki należy dostarczyć wraz z kotłami. Automatyka musi zapewnić sterowanie układem pompowym współpracującym z zaworami 3-drogowymi oraz wentylatorem nadmuchiowym wspomagającym proces spalania słomy.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej integralną część.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Paweł Pilarski
Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego e-mail: p.pilarski@zmigrod.com.pl tel: 71 385 30 50 w. 18

Urząd Miejski
w Żmigrodzie

Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

tel. 71 385 30 50
e-mail: urzad@zmigrod.com.pl