



CW-NW-1
CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA
WYPOSAŻONA W PRZEPUSTNICĘ, FILTR POWIETRZA,
WYMIENNIK KRĄŻOWY ORAZ NAGRIEWNICĘ ELEKTRYCZNĄ, O NOC 1,0 kW
WYDAJEK: Q₀=180 m³/h, Q_w=180 m³/h
ZASILANIE: 1x0,1 kW
LOKALIZACJA: POD STROPEM

CW-NW-2
CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA
WYPOSAŻONA W PRZEPUSTNICĘ, FILTR POWIETRZA,
WYMIENNIK KRĄŻOWY ORAZ NAGRIEWNICĘ ELEKTRYCZNĄ, O NOC 3,0 kW
WYDAJEK: Q₀=480 m³/h, Q_w=480 m³/h
ZASILANIE: 1x0,2 kW
- JEDNOSTKA STÓJĄCA

CW-NW-1
CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA
WYPOSAŻONA W PRZEPUSTNICĘ, FILTR POWIETRZA,
WYMIENNIK KRĄŻOWY ORAZ NAGRIEWNICĘ ELEKTRYCZNĄ, O NOC 1,0 kW
WYDAJEK: Q₀=180 m³/h, Q_w=180 m³/h
ZASILANIE: 1x0,1 kW
LOKALIZACJA: POD STROPEM

LEGENDA:

—

INSTALACJA NAWIEWNA

—

INSTALACJA WYWIEWNA

—

INSTALACJA Ciepła

—

INSTALACJA WENTYLACYJNA

—

PRZEPUSTNICE REGULACYJNE

—

WENTYLATORY ŚCIENNE

—

KRATKI DRZWIOWE NAWIEWNE

—

CENTRALA WENTYLACYJNA

—

TAP

—

TŁUMIKI AKUSTYCZNE

UWAGA:

PRZEWODY WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE W MIEJSCU PRZEJŚCIA PRZESZCZĄDZĄ ELEMENTY ODDZIAŁENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZECIWPÓŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE O KLASIE ODPOORNOSCI OGNIOWEJ RÓWNEJ KLASIE ODPOORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTU ODDZIAŁENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO Z UWAGI NA SZCZELNOŚĆ OGNIOWĄ, IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWĄ I DYMOSZCZELNOŚĆ (E I S).

PRZEWODY WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE SAMODZIELNE LUB OBUDOWANE PROWADZONE PRZESZCZĄDZĄ PRZECIWPÓŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE, KTOREJ NIE OBSŁUGUJĄ, POWINNY BYĆ KLASĄ ODPOORNOSCI OGNIOWEJ WYMAGANĄ DLA ELEMENTÓW ODDZIAŁENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO TYCH STREF POŻAROWYCH Z UWAGI NA SZCZELNOŚĆ OGNIOWĄ, IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWĄ I DYMOSZCZELNOŚĆ (E I S), LUB POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZECIWPÓŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE

- KLAP PRZECIWPÓŻAROWYCH NIE OZNACZANO NA RYSUNKACH
GŁÓWNE KANAŁY DOLOTOWE DO CENTRAL NALEŻY WPROSADZIĆ W TŁUMIKI AKUSTYCZNE

OBIEKT BUDOWLANY:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ
ORAZ BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO-GOSPODARCZEGO

INWESTOR:
MAGISTRAT KROŚCIEŃKO
UL. TRZECI KORON 4, 34-450 KROŚCIEŃKO NAD DUNAJCEM

LOKALIZACJA:
SZLACHTOWA, GMINA SZCZAWNICA
DZ.NR EW. 112/7 I 112/6, OBRĘB 0004

TEMAT:
INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

RYSUNEK:
RZUT PIWNIC

SKALA:
1:100

NARYSUNKU:
WM1

PROJEKTANT:
inż. STANISŁAW ŻWIUDA
UPR. NR MAP/0158/POOS/04

WSPÓŁPROJEKTANT:
mgr inż. KLAUDIA MIŚKOWICZ

DATA:
03-2019

S-INSTAL

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
STANISŁAW ŻWIUDA
tel. 603 406 703, sinstal@wp.pl