



**Burmistrz
Miasta
Rydułtowy**

Burmistrz Miasta Rydułtowy

ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
tel. +48 32 45 37 411 | fax +48 32 45 37 410
um@rydułtowy.pl | www.rydułtowy.pl

znak sprawy: BP.271.000007.2024
numer pisma: BP.ZD.000160.2024

Rydułtowy | 12.06.2024 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej na terenie miasta Rydułtowy - etap I”

W dniu 11 czerwca 2024 r. za pośrednictwem platformy zakupowej zostało złożone zapytanie nr 4 o następującej treści:

1. W dokumencie DOKUMENTACJA PROJEKTOWA /BRANŻA ELEKTRYCZNA/ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA RYDUŁTOWY – ETAP I

W podpunkcie 1.3.37 STADION BOISKO BOCZNE REFLEKTORY oraz 1.3.38 STADION 2 BOISKO SAME MASZTY Zamawiający wpisał:

(...) W celu doprowadzenia oświetlenia do właściwego stanu technicznego należy opracować nową dokumentację projektową, uzyskać wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie obejmujące zabudowę nowych słupów, nowej linii energetycznej zasilającej, nowych opraw oświetleniowych. Oferent prosi o informację czy w/w punkty są częścią zamówienia i należy je ująć w wycenie. W przypadku konieczności wyceny, w/w zadań oferent prosi o określenie jakiego standardu oświetlenia oczekuje Zamawiający? Jaka jest oczekiwana klasa oświetlenia zgodnie z PN dla wymienionych boisk?

2. Zamawiający ma zamiar wymieniać oświetlenie w obiektach sportowych. Z analizy specyfikacji wynika że oświetlenie ma zostać wymienione na 3 obiektach typu Orlik, a zastosowane mają być naświetlacze o mocy 100W. Oferent prosi o określenie wymagań dla naświetlaczy sportowych które mają zostać zainstalowane na wyżej wskazanych obiektach.

Czy Zamawiający ma zamiar osiągnąć na obiektach typu Orlik standard III klasy oświetleniowej zgodnie z normą PN-EN 12193 - Oświetlenie stosowane w obiektach sportowych?

Jeśli tak, to w jaki sposób ma nastąpić weryfikacja?

Czy w przypadku spełnienia wskazanej normy, Zamawiający dopuści dostarczenie mniejszej ilości opraw o mocy nie większej niż suma mocy obecnie przewidzianej na konkretny orlik?

3. Zamawiający wymaga wyposażenia pewnych opraw w standardowe gniazda ZHAGA. Czy w związku z powyższym, Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczone oprawy posiadały certyfikat wydawany przez organizację ZHAGA, potwierdzający wykonanie opraw zgodnie z jej standardami?

4. Dla opraw drogowych i parkowych Zamawiający wpisał konkretne wartości mocy. Czy Zamawiający dopuści tolerancję +/- 5W dla każdej z opraw?

5. Czy podane w specyfikacji strumienie świetlne dotyczą strumienia źródeł światła w oprawach, czy całych opraw?

Zamawiający na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Ad.1.

Elementy określone w dokumentacji projektowej w podpunkcie 1.3.37 STADION BOISKO BOCZNE REFLEKTORY oraz 1.3.38 STADION 2 BOISKO SAME MASZTY nie wchodzą w zakres zamówienia i nie podlegają wycenie.

Ad.2.

Zamawiający założył wymianę opraw oświetleniowych na boiskach ORLIK w stosunku 1:1. Dla wybudowanych Orlików średnie natężenie oświetlenia dla III klasy oświetleniowej wynosiło 75lx. Dla oświetlenia boisk przewidzieć naświetlacze dedykowane do Orlików.

Parametry naświetlaczy 100W:

- strumień świetlny oprawy 17607lm
- strumień świetlny lampy 17624lm
- moc oprawy 100,3W
- klasyfikacja oprawy według CIE:100

Weryfikacja odbędzie się poprzez pomiar oświetlenia

Ad.3. Zamawiający nie wymaga dostarczenia certyfikatu.

Ad.4. Podane w dokumentacji moce są wymaganiami minimalnymi. Projektant dopuszcza wzrost mocy oprawy do +5W.

Ad.5. Strumień świetlny źródła