



Tarnowskie Góry, 01.07.2024r.

## **WYJAŚNIENIA, ZMIANY SWZ nr 1**

### **03/2024/MTBS Roboty budowlano-remontowe w obrębie dachu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (ID 941741)**

Zamawiający informuje, że w związku z wpływieniem zapytania, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, poniżej udziela wyjaśnień do treści SWZ.

**Pytanie nr 1:** W zakresie prac i w przedmiarze prac brak informacji nt. instalacji odgromowej. Czy bieżąca instalacja jest do przełożenia czy do wymiany na nową? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru prac.

**Odpowiedź:** Instalacje odgromową należy wymienić na nową. Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zostaje zamieszczony przedmiar robót pod nazwą: „Janasa 2- remont dachu i kominów - całość – przedmiar\_zmiana 1”.

**Pytanie nr 2:** Prosimy o potwierdzenie, że tylko z połowy powierzchni dachu należy zerwać papę (53,68 x 6,40). Proszę o podanie grubości obecnych warstw papy.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że papę należy zerwać z powierzchni dachu w ilości wskazanej w przedmiarze robót. Grubość obecnych warstw papy 3,2 mm.

**Pytanie nr 3:** Czapki betonowe na poszczególnych kominów są uszkodzone. Prosimy o uzupełnienie i zamieszczenie w przedmiarze prac robót dot. skucia starych i wykonania nowych czapek kominów lub naprawy.

**Odpowiedź:** Należy wykonać nowe czapy kominowe (częściowo). Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zostaje zamieszczony przedmiar robót pod nazwą: : „Janasa 2- remont dachu i kominów - całość – przedmiar\_zmiana 1”.

---

W wyniku udzielonych odpowiedzi zostaje zmieniona treść SWZ. Zmiany polegają na:

1. ROZDZIAŁ V.2 SWZ: uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia dla Części 1 o następujące kody CPV:  
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu  
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia  
45312310-3 Ochrona odgromowa  
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej
2. ROZDZIAŁ XVI SWZ:
  - zmiana terminu składania ofert z 05.07.2024 na 09.07.2024r., godzina pozostaje bez zmian,
  - zmiana terminu otwarcia ofert z 05.07.2024r. na 09.07.2024r., godzina pozostaje bez zmian.
3. ROZDZIAŁ XXIV SWZ: Załączniki zostają uzupełnione o następujące dokumenty:
  - Janasa 2- remont dachu i kominów - całość – przedmiar\_zmiana 1,
  - Załącznik nr 12 do SWZ - wzór kosztorysu ofertowego (uproszczony) - Część 1\_zmiana 1

Na stronie prowadzonego postępowania zostają zamieszczone pliki pn.:

1. Janasa 2- remont dachu i kominów - całość – przedmiar\_zmiana 1,
2. Załącznik nr 12 do SWZ - wzór kosztorysu ofertowego (uproszczony) - Część 1\_zmiana 1,
3. SWZ - remont dachu 2024r — zmiana 1 (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym z podkreśleniem)

Sporządził: Sabina Mnich, Marta Byczkowska