

Kielce, 11 października 2021r.

RE02/RM/PB/25555/20113 /2021

Gmina Małogoszcz
ul. Jaszowskiego 3A
28-366 Małogoszcz

Dotyczy: rozbudowy oświetlenia ulicznego w m. Małogoszcz ul. Jaszowskiego – zasilanie ze stacji transformatorowej 222 Małogoszcz GS.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 23.09.2021r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Kielce wyraża zgodę na rozbudowę oświetlenia ulicznego w ramach przyznanej dotychczas mocy przyłączeniowej, ustalając co następuje:


1. Miejscem przyłączenia będą zaciski prądowe przewodów oświetleniowych na istniejącym stanowisku słupowym nr 9/Kb-10/ŻN linii napowietrznej nN 0,4kV – będącej własnością Gminy Małogoszcz – zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4kV 222 Małogoszcz GS;
2. System pracy istniejącej sieci: TN-C;
3. Istniejąca moc przyłączeniowa: **5 kW**, zabezpieczenie przedlicznikowe: **32A**;
4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: szyny zbiorcze w rozdzielnicy stacyjnej nN 0,4kV na stacji transformatorowej 15/0,4kV 222 Małogoszcz GS ;
5. Na powyższe opracować dokumentację techniczną, która podlega uzgodnieniu w RE Kielce i ponad to:
 - w obliczeniach należy przedstawić dobór zabezpieczenia przedlicznikowego do aktualnej mocy. W przypadku gdy zabezpieczenie przedlicznikowe przyjmuje wartość większą aniżeli wynika to z przyznanej dotychczas mocy przyłączeniowej należy wystąpić z wnioskiem do RE Kielce o określenie warunków przyłączenia;
 - do dokumentacji dołączyć oświadczenie Inwestora o posiadaniu zgód właścicieli gruntów na których zabudowane będą urządzenia.
6. Wykonanie zadania należy zlecić uprawnionemu Wykonawcy robót elektrycznych, który winien realizować zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z wymogami obowiązującej „Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych”;

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów).

- 14

7. Prace należy wykonać zapewniając ciągłość dostaw energii do odbiorców poprzez:
 - wykonywanie prac w technologii PPN;
 - wykorzystanie agregatu prądotwórczego.
8. Po zrealizowaniu zadania obiekt należy zgłosić do sprawdzenia technicznego w RE Kielce dołączając wymaganą dokumentację powykonawczą.
9. Granica eksploatacji pozostaje na zaciskach prądowych szyn zbiorczych rozdzielnicy nN 0,4kV na stacji transformatorowej 15/0,4kV 222 Małogoszcz GS w kierunku instalacji odbiorcy.

Z poważaniem:

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kielce
Wydział Majątku Sieciowego

Kierownik
Piotr Sobczak

Do wiadomości:

1. Adresat – adres do korespondencji: ELWIBOR Wiesław Ryszard Borowski, Zaręba ul. Wesoła 10,
59-800 Lubań

~~2. a/a~~

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów).