

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W kotłowni olejowej w budynku PP w Rutce Tartak od 2014 r. pracuje kocioł olejowy Vaillant o mocy 25 kW(duża awaryjność kotła w trakcie sezonu grzewczego zakłóca utrzymanie właściwej temperatury pracy w pomieszczeniach). W ramach zadania należy zdemontować powyższy kocioł a w miejsce niego zamontować kocioł olejowy kondensacyjny firmy Buderus o zbliżonej mocy grzewczej i dostosować go do pracy z pozostałymi urządzeniami kotłowni. Ponadto dla poprawienia pracy kotłowni należy wymienić podgrzewacz na ciepłą wodę, wlew paliwa oraz ok. 12 mb rury stalowej ocynkowanej na ścieżce paliwowej do kotła. Po zamontowaniu nowego kotła i podgrzewacza na ciepłą wodę oraz wymianie elementów na ścieżce paliwowej należy dokonać rozruchu kotłowni z dostosowaniem do pracy z pozostałymi urządzeniami w kotłowni oraz instalacjami wewnętrznymi c.o. i c.w.u.