



POWIAT LEŻAJSKI

ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk

Leżajsk, dnia 25.06.2024 r.

ZP.272.13.3.2024

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW - nr 1

ZMIANA TREŚCI SWZ – nr 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, na zadanie pn.:

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1241R Hucisko – Ruda łańcucka – Przychojec - Leżajsk w miejscowości Jelna”

- I. Zamawiający – Powiat Leżajski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Leżajskiego, w odpowiedzi na pytania Wykonawców, zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytań (pisownia oryginalna), które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z odpowiedziami:

PYTANIE NR 1:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje profilem podłużnym przedmiotowej drogi – jeżeli tak, prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej.

ODPOWIEDŹ NR 1:

Zamawiający dołącza szkic profilu podłużnego, ze względu na korektę niwelety (podniesienie) w km ok. 2+920 - 2+980 i 2+730 – 2+760 zwiększa się ilość nasypów w poz. 7 o 175,5m³ w załączeniu skorygowany przedmiar robót i wzór kosztorysu ofertowego.

PYTANIE NR 2:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie murków czołowych na wlotach przepustów z elementów prefabrykowanych dla przepustów o średnicy 60 cm i 40 cm?

ODPOWIEDŹ NR 2:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie murków czołowych na wlotach i wylotach z elementów prefabrykowanych dla przepustów o średnicy 60 i 40 cm.

PYTANIE NR 3:

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie przepustu z rury PP średnicy 60 cm (pozycja dot. 13 metrów)?

ODPOWIEDŹ NR 3:

Przepust pod drogą o średnicy 60 cm poz. 4 przedmiaru wycenić i wykonać z rury HDPE.

PYTANIE NR 4:

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy stabilizowanej cementem z doziarnieniem pospółką metodą mieszania na miejscu?

ODPOWIEDŹ NR 4:

Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy stabilizowanej cementem z doziarnieniem pospółką metodą mieszania na miejscu.

PYTANIE NR 5:

Prosimy o ujednoczenie informacji dot. grubości warstwy wiążącej w SWZ (informacja o 8 cm grubości) z dokumentacją projektową (informacja o 7cm grubości).

ODPOWIEDŹ NR 5:

Zamawiający potwierdza, iż grubość warstwy wiążącej wynosi 7cm, taką warstwę należy wycenić i wykonać. W załączeniu SWZ i projekt umowy ze skorygowanymi opisami przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 6:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z SWZ należy wykonać zabezpieczenie sieci gazowej i telekomunikacyjnej. Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiarów o dodatkowe pozycje dot. zabezpieczenia sieci lub wskazanie pozycji, w których koszty wykonania takiego zabezpieczenia powinny zostać ujęte.

ODPOWIEDŹ NR 6:

Zamawiający potwierdza brak konieczności zabezpieczenia sieci gazowej i telekomunikacyjnej. W załączeniu SWZ i projekt umowy ze skorygowanymi opisami przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 7:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji rysunkowej dla odcinka 1+650-2+210 w celu szczegółowej weryfikacji przedmiotu zamówienia.

ODPOWIEDŹ NR 7:

W załączeniu przekrój typowy dla odcinka planowanego dla remontu. Przedmiot zamówienia na tym odcinku drogi obejmuje, odhumusowanie o gr. 30 cm, mechaniczne wyrównanie i profilowanie pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 grub. 25 cm na całej szerokości jezdni z doziarnieniem pospółką warstwą grubości 12cm (560mb x 6,14m = 3438,40m²), Wykonanie

podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. w-wy 20 cm (560mb x 5,80 = 3248m²), odmulenie rowów, uzupełnienie nasypu pod pobocza. W załączeniu skorygowany przedmiar i wzór kosztorysu ofertowego o ilości w poz. 18 i 19 uwzględniające większe szerokości warstw podbudów.

II. Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp, z uwagi na powyższe odpowiedzi na pytania Wykonawców, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Zmiana polega na częściowej modyfikacji **pkt 3.5. SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 15 SWZ – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA, pkt 16 SWZ – SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT** - treść zmian została zawarta w załączonym do niniejszego pisma SWZ oraz wzorze umowy - w kolorze czerwonym.

UWAGA:

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Zamawiającego oraz Wykonawców. Wykonawca powinien je uwzględnić przygotowując ofertę do złożenia w niniejszym postępowaniu. W odniesieniu do powyższych okoliczności w szczególności zmian treści SWZ w dniu 25.06.2024 r. wprowadzono zmianę ogłoszenia, dokonując **zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 01.07.2024 r.**

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(-)

mgr inż. Lucjan Czenczek

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Załączniki:

1. Zmodyfikowana SWZ – 25.06.2024;
2. Zmodyfikowany wzór umowy – 25.06.2024;
3. Przekrój normalny;
4. Niweleta;
5. Skorygowany przedmiar robót;
6. Skorygowany Kosztorys ofertowy.