



# Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie

73-110 Stargard, ul. Bydgoska 13/15

tel.: 091-577-52-19  
fax.: 091-577-52-19 w. 34  
e-mail: zdp@zdp.stargard.pl

REGON:811804156  
<http://www.zdp.stargard.pl>

ZDP.1/ZP.3310.5.2023

Stargard, dnia 18.10.2023r.

## Otrzymują wg rozdzielnika

W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00430013/01 z dnia 05.10.2023r. wpłynęły do Zamawiającego niżej wymienione pytania i wnioski dotyczące specyfikacji warunków zamówienia (zachowano oryginalną pisownię pytań wykonawców). Zamawiający udziela poniżej wyjaśnień i odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania i wnioski.

### **Pytanie z dnia 12.10.2023r.:**

#### **Pytanie 1:**

W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie rodzaju asfaltu do warstwy wiążącej z AC16W. W opisie technicznym i na przekrojach wskazano lepiszcze 35/50, natomiast zgodnie z kosztorysem i SST należy zastosować asfalt 50/70. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Jednocześnie rekomendujemy zastosowanie lepiszcza 35/50, co pozwoli sprostać postawionym w SST wysokim wymaganiom w zakresie odporności mieszanki na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

#### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający po konsultacjach z projektantem informuję, że należy zastosować asfalt typu 50/70.

**Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.**

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
  
**Zbigniew Sowa**

