

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
REMONTU ŁAZIENEK ORAZ TOALET ZLOKALIZOWANYCH
W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLKOWIE PRZY
UL. KAMIENNOGÓRSKIEJ 3, 59 – 420 BOLKÓW

SPIS TREŚCI

NR STWiOR TYTUŁ STWiOR

NUMERY STRON

STB 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

ST 00.01	INFORMACJE PODSTAWOWE	2
ST 00.02	MATERIAŁY.....	3
ST 00.03	SPRZĘT.....	4
ST 00.04	TRANSPORT.....	4
ST 00.05	WYMAGANIA TECHNICZNE.....	5
ST 00.06	OKREŚLENIA TECHNICZNE9

STB 01.00 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Grupy robót

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71300000-1 Usługi inżynieryjne
71500000-3 Usługi związane z budownictwem
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Klasy robót

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 Różne usługi inżynieryjne
71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71530000-2 Doradcze usługi budowlane
71540000-5 Usługi zarządzania budową
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45350000-5 Instalacje mechaniczne
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45410000 Tynkowanie

STB 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

ST 00.01 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń w DPS przy ul. Kamiennogórskiej 3 w Bolkowie

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikację techniczną (ST) stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z Prawem zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczania robót w zamówieniach publicznych.

3. STRONA ZAMAWIAJĄCA :

Powiat Jaworski ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor

4. OBIEKT : BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI :

ul. Kamiennogórska 3 59 – 420 Bolków

6. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora. Dokumentacja techniczna.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych kalkulowane są w wycenie robót podstawowych.

Wszystkie nazwy własne urządzeń, materiałów, sprzętu, wyposażenia użyte w przedmiarze robót i specyfikacjach technicznych należy traktować jako określenie standardów parametrów technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiającego.

ST 00.02 MATERIAŁY

1. Źródła pozyskiwania materiałów i elementów budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegółowych informacji dotyczących zamiany materiałów oraz odpowiednich aprobat technicznych. Wykonawca może dostarczyć i wykorzystać do budowy wyłącznie nowe, wcześniej nie używane materiały i elementy budowlane.

Stosowanie materiałów i elementów konstrukcyjnych, których nie obejmuje Polska Norma i które nie zostały wymienione w opisie robót jest dozwolone, jeżeli są one zgodne z normami, przepisami technicznymi lub innymi przepisami obcych krajów i jeżeli jednakowo i w sposób trwały gwarantują wymagany stopień bezpieczeństwa, przydatności i nieszkodliwości dla zdrowia.

Jeżeli w stosunku do stosowanych materiałów i elementów konstrukcyjnych nałożono ogólny obowiązek posiadania znaku jakości lub świadectwa przydatności, np. wynikający z ogólnych przepisów budowlanych, obowiązek ten można uznać za spełniony jeżeli materiały te uzyskają w/w znak jakości lub świadectwo przydatności.

2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

ST 00.03 SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji i w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody.

ST 00.04 TRANSPORT

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji i w terminie przewidzianym w umowie.

2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnętrznych i dojazdach do terenu budowy.

ST 00.05 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Szczegółowy zakres robót objętych ofertą, z uwzględnieniem podstawowych ilości i asortymentów

Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą jest opracowany w przedmiarach opartych o technologie KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne. Technologie zostały opracowane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Branżowych .

2. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje w szczególności :

- 2.1 organizację i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich związanych z tym kosztów
- 2.2 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót Projektu organizacji budowy
- 2.3 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót harmonogramu rzeczowo - finansowego
- 2.4 szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami
- 2.5 zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami niezbędnymi do wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę
- 2.6 wywóz materiałów rozbiórkowych, gruzu i odpadów na składowisko odpadów komunalnych
- 2.7 stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy i zawartych w dokumentacji projektowej oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazówek, zaleceń oraz obowiązków
- 2.8 utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należyтым porządku (zgodnie z art. 20 ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych – Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami)
- 2.9 prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch pieszy i możliwie do minimum ograniczyć brak dojazdu do sąsiedniej posesji

3. Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową :

- 3.1 w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie należy wezwać Inspektora Nadzoru, a także zabezpieczyć je oraz nanieść jego lokalizację na dokumentację powykonawczą
- 3.2 oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy – umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
- 3.3 przewożenie materiałów i urządzeń środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych
- 3.4 stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie do użytkowania
- 3.5 zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów bhp i p-poż
- 3.6 wszystkie elementy objęte umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa
- 3.7 opracowanie projektu organizacji robót

4. Przekazanie placu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach budowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże egzemplarze dokumentacji i Specyfikacji Technicznej w ilości wynikającej z umowy. .

5. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja winna być zgodna z wykazem podanym w warunkach umowy.

6. Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie prac zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Stronie Zamawiającej oraz wszystkim osobom przez Nią upoważnionym dostępu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.

7. Obmiar robót

W przypadku jeżeli Umowa przewiduje rozliczanie robót zamiennych i uzupełniających, obmiar robót będzie określać zakres faktycznie wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w kosztorysie stanowiącym część oferty Wykonawcy.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni roboczych przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy :

- a) odbiorowi częściowemu technicznemu
- b) odbiorowi końcowemu inwestycji
- c) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

8.2. Odbiór częściowy techniczny

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót w okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem i warunkami umowy.

8.3. Odbiór końcowy inwestycji

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w stosunku do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie jakościowej oraz zgodności wykonania robót z Umową i dokumentacją.

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny będzie dokonany z uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru końcowego technicznego, w ostatnim miesiącu ważności gwarancji.

9. Wymagania wobec Wykonawcy

Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji określa przekazana dokumentacja przetargowa.

Realizacja zadań Zamawiającego w zakresie planowania inwestycji lub koordynacji musi być zgodna z postanowieniami prawa cywilnego, o ile przepisy wykonawcze prawa budowlanego nie stanowią inaczej.

9.1. Zabezpieczenie terenu budowy

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzętowe i transportowe winny zostać oczyszczone tak by drogi zewnętrzne zabezpieczyć przed zabrudzeniem.

Wywóz gruntu i gruzu z terenu budowy może odbywać się na składowiska o uregulowanym statusie prawnym.

9.2. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

9.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

9.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, ujętych w przedmiarach robót nie podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.

10. Podstawa płatności

Podstawą płatności są postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowej.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego, przyjętego przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmują :

- a) robociznę bezpośrednią z narzutami
- b) wartość zużytych materiałów i urządzeń wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy
- c) koszty robót tymczasowych i towarzyszących, niezbędnych do wykonania robót podstawowych, w tym inwentaryzacji powykonawczej.
- d) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami
- e) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny
- f) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT

ST 00.06 OKREŚLENIA TECHNICZNE

1. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego do stosowania

Wyrób budowlany jest to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Wyrobami budowlanymi o własnościach technicznych umożliwiającymi spełnienie przez realizowany obiekt wymagań podstawowych mogą być :

- a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, że wyrób może być stosowany wyłącznie na tej konkretnej inwestycji, dla której wyrób ten został wytworzony
- b) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, że wyroby te mogą być przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mogą być stosowane , zgodnie z ich przeznaczeniem bez ograniczeń przy wykonywaniu robót budowlanych.

2. Wymagania wobec Wykonawcy

2.1 Zasady realizacyjne

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących :

- A) bezpieczeństwa konstrukcji – obciążenia mogące działać na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzić do :
 - a. zawalenia się całego obiektu lub jego części
 - b. znacznych odkształceń o niedopuszczalnej wielkości
 - c. uszkodzenia części obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposażenia w wyniku znacznych odkształceń elementów nośnych konstrukcji
 - d. uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołującej go przyczyny
- B) bezpieczeństwa pożarowego – obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać :
 - a) zachowanie nośności konstrukcji przez założony okres czasu
 - b) ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie
 - c) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty
 - d) możliwość opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub ich uratowania w inny sposób
 - e) bezpieczeństwo ekip ratowniczych
- C) bezpieczeństwa użytkowania – obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania stwarzać ryzyka wypadków, takich jak : poślizgnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym, obrażenia w wyniku eksplozji lub usterki urządzeń
- D) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska – obiekt budowlany nie powinien stwarzać zagrożenia dla higieny, zdrowia pracowników a także środowiska, w szczególności w wyniku :
 - a. wydzielania się gazów toksycznych
 - b. obecności szkodliwych cząstek lub gazów w powietrzu
 - c. emisji niebezpiecznego promieniowania
 - d. zanieczyszczenia wody lub gleby
 - e. nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub ciekłej
 - f. obecności wilgoci w częściach obiektu lub na jego powierzchniach wewnętrznych
- E) ochrony przed hałasem i drganiami – obiekt powinien zapewnić, aby hałas, na który narażeni są pracownicy nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenia dla ich zdrowia oraz pozwalał im pracować w zadowalających warunkach
- F) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród – obiekt oraz instalacje grzewcze, chłodzące , wentylacyjne, inne powinny zapewnić utrzymanie na niskim poziomie ilość energii wymaganej do jego użytkowania, przy uwzględnieniu lokalnych warunków klimatycznych i potrzeb użytkowników.

STB 01.00 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

1.1.Przedmiot i zakres robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót remontu łazienki wymagania w zakresie:

- właściwości materiałów:
- sposobu i jakości wykonania robót:
- oceny prawidłowości wykonania robót oraz sposobu sprawdzenia i odbioru robót.

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie:

- przedmiaru robót,
- dokumentacji technicznej.

1.2.Wyszczególnienie i opis prac.

Remont łazienki w budynku Internatu polegać będzie na wykonaniu:

Łazienka nr 1

Zakres sanitarny:

- wymiana wc kompaktów na zestawy podtynkowe
- wymiana grzejników wraz z ukryciem rur c.o. w ścianach
- wymiana umywalki (ze zmianą lokalizacji)
- wykonanie drugiego punktu prysznicowego
- wykonanie nowej instalacji wody (wraz z pionami)

Zakres architektoniczny:

- Wyburzenie ściany działowej i zastąpienie jej ścianą i drzwiami z hpl10mm
- Wymiana całości glazury na podłodze i ścianach (glazura do sufitu)
- wykonanie gładzi na suficie
- wyprofilowanie posadzki w celu wykonania dwóch prysznic
- montaż uchwytów „L” przy miskach ustępowych
- montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych przy umywalce oraz ustępach
- wymian drzwi wejściowych do pomieszczenia na drzwi o szerokości 90cm

Zakres elektryczny:

- w przypadku wykrycia przewodów aluminiowych wymiana na miedziane
- wymiana gniazd oraz włączników
- wymiana oświetlenia

Łazienka nr 2

Zakres sanitarny:

- wymiana wc kompaktu na zestaw podtynkowy
- usunięcie wanny
- usunięcie 1 miski ustępowej
- wymiana grzejników
- wymiana umywalki (ze zmianą lokalizacji)
- montaż zlewu technicznego
- wykonanie drugiego punktu prysznicowego
- wykonanie nowej instalacji wody (wraz z pionami)
- wymiana istniejących rur kanalizacyjnych na nowe PCV

Zakres architektoniczny:

- Wyburzenie ściany działowych
- wykonanie nowej ściany działowej do wc celem montażu drzwi o szerokości 90cm
- Wymiana drzwi w Wc na drzwi o szerokości 90cm
- Wymiana całości glazury na podłodze i ścianach (glazura do sufitu)
- wykonanie gładzi na suficie
- wyprofilowanie posadzki w celu wykonania dwóch prysznic
- zabudowa pionów i leżaków kanalizacji płytami gk
- montaż uchwytów „L” przy miskach ustępowych
- montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych przy umywalce oraz ustępach
- wymian drzwi wejściowych do pomieszczenia na drzwi o szerokości 90cm

Zakres elektryczny:

- w przypadku wykrycia przewodów aluminiowych wymiana na miedziane
- wymiana gniazd oraz włączników
- wymiana oświetlenia

Łazienka nr 3

Zakres sanitarny:

- wymiana wc kompaktu na zestaw podtynkowy ze zmianą lokalizacji
- wymiana grzejnika ze zmianą lokalizacji
- wymiana umywalki
- wykonanie drugiego punktu prysznicowego
- wykonanie nowej instalacji wody do istniejących pionów

Zakres architektoniczny:

- Wyburzenie ściany działowej 1 wc
- wykonanie nowej ścianki z drzwiami wydzielania wc z płyt hpl10mm
- Wymiana całości glazury na podłodze i ścianach (glazura do sufitu)
- wykonanie gładzi na suficie
- wyprofilowanie posadzki w celu wykonania dwóch prysznic
- montaż uchwytów „L” przy misce ustępowej
- montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych przy umywalce oraz ustępach

Zakres elektryczny:

- w przypadku wykrycia przewodów aluminiowych wymiana na miedziane
- wymiana gniazd oraz włączników
- wymiana oświetlenia

Łazienka nr 4

Zakres sanitarny:

- wymiana zestawu podtynkowego na nowy
- wymiana grzejnika
- montaż zlewu technicznego
- wymiana umywalki
- wymiana wanny dla osób niepełnosprawnych 140x70
- wykonanie punktu prysznicowego bez progu
- wykonanie nowej instalacji wody do istniejących pionów

Zakres architektoniczny:

- Wymiana całości glazury na podłodze i ścianach (glazura do sufitu)
- wykonanie gładzi na suficie
- wyprofilowanie posadzki w celu wykonania prysznic bezprogowego
- montaż składanego wsporniki bezpieczeństwa
- montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych przy umywalce oraz ustępach

Zakres elektryczny:

- w przypadku wykrycia przewodów aluminiowych wymiana na miedziane
- wymiana gniazd oraz włączników
- wymiana oświetlenia

Łazienka nr 5

Zakres sanitarny:

- wymiana wc kompaktu na zestaw podtynkowy ze zmianą lokalizacji
- wymiana grzejnika
- wymiana umywalki
- wyprofilowanie posadzki pod prysznic
- wykonanie nowej instalacji wody do istniejących pionów

Zakres architektoniczny:

- likwidacja postumentu wc
- Wymiana całości glazury na podłodze i ścianach (glazura do sufitu)
- wykonanie gładzi na suficie
- wyprofilowanie posadzki w celu wykonania prysznic bezprogowego
- montaż składanego wsporniki bezpieczeństwa przy prysznicu
- montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych przy umywalce oraz ustępach

Zakres elektryczny:

- w przypadku wykrycia przewodów aluminiowych wymiana na miedziane
- wymiana gniazd oraz włączników
- wymiana oświetlenia

Prysznic

Zakres sanitarny:

- wymiana baterii
- wymiana brodzika prysznicowego

Zakres architektoniczny:

- montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych

Zakres elektryczny:

- w przypadku wykrycia przewodów aluminiowych wymiana na miedziane
- wymiana gniazd oraz włączników
- wymiana oświetlenia
- wykonanie ogrzewania – folii grzewczej na suficie

Toalety

Zakres sanitarny:

- wymiana wc kompaktu na zestaw podtynkowy

Zakres architektoniczny:

- Wymiana całości glazury na podłodze i ścianach (glazura do sufitu)
- wykonanie gładzi na suficie
- montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych

Zakres elektryczny:

- w przypadku wykrycia przewodów aluminiowych wymiana na miedziane
- wymiana gniazd oraz włączników
- wymiana oświetlenia
- wykonanie ogrzewania – folii grzewczej na suficie

Korytarz parter

Zakres sanitarny:

- demontaż odcinka instalacji gazu
- ukrycie w ścianach instalacji wody ppoż.

Zakres architektoniczny:

- wymiana sześciu sztuk drzwi wewnętrznych (90cm) wraz z ościeżnicami
- wykonanie na stelażu z płytami gk zakrycia wnęki
- demontaż ościeżnicy drewnianej z łukiem wraz z obudową z płyt gk
- poprawa tynków + wykonanie gładzi na ścianach i suficie
- wymiana lamp oświetleniowych

Korytarz 1 piętro

Zakres sanitarny:

- ukrycie w ścianach lub obudowa płytami gk instalacji wody oraz c.o.

Zakres architektoniczny:

- wymiana 9. sztuk drzwi wewnętrznych (90cm) wraz z ościeżnicami
- poprawa tynków + wykonanie gładzi na ścianach i suficie
- wymiana lamp oświetleniowych

1.3.Informacje o terenie budowy.

Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na wykonanie remontu, a przed rozpoczęciem budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego przygotowania zaplecza budowy, który obejmuje zabezpieczenie miejsca robót remontowych oraz wyznaczenia w uzgodnieniu z użytkownikiem pomieszczeń socjalno — magazynowych. Z uwagi na zakres robót remontowych łazienki zaplecze budowy należy przewidzieć z wykorzystaniem pomieszczeń w remontowanym budynku. Warunkiem dopuszczenia Wykonawcy do realizacji robót jest właściwe zorganizowanie i przygotowanie zaplecza budowy, w tym zaplecza socjalnego dla robotników. Zapewnienie warunków pracy właściwych pod względem BHP jest jednym z podstawowych obowiązków ciążących na Wykonawcy.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez Zamawiającego przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona przez Wykonawcę. w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń.

Zamawiający powinien dysponować dokumentacją budowlaną — wykonawczą opracowaną w następującym zakresie:
inwentaryzacja budowlana,
przedmiar robót dotyczący w/w branży.

1.4.Nazwy i kody przedmiotu zamówienia.

45453 – Roboty remontowe i renowacyjne

1.5.Określenia podstawowe.

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) w art. 3 pkt 8) stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o remoncie - *należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.*

Zgodnie z Art. 28. ust. 1 w/w ustawy roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31. Jednocześnie Art. 29 ust. 2 pkt 1) stanowi, iż pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie *robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków.* Art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane stanowi, że zgłoszenia właściwemu organowi wymaga m.in. wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1.

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

Zakres robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń usytuowanych w budynku wymagać będzie użycia podstawowych narzędzi, w tym ręcznych narzędzi o napędzie elektrycznym.

Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju robót i użytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcjami producenta. Zabrania się do wykonywania robót budowlanych używania narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym winny być co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jeżeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli.

3. Wymagania dotyczące środków transportu.

Środki transportu powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów lub elementów. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały i elementy w sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie.

Z uwagi na zakres robót budowlanych związanych z remontem części pomieszczeń istniejącego obiektu budowlanego przemieszczanie materiałów lub elementów odbywać będzie rolę marginalną i winno również odbywać się w sposób wykluczający ewentualne uszkodzenia.

4. Wymagania dotyczące robót budowlanych.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych elementów budowlanych oraz sposobu postępowania z materiałami pochodzącymi i rozbiórek i demontażu. Rozdział ten obejmuje następujące elementy, które podlegają rozbiórkom i demontażowi w części lub w całości:

- Rozbiórka ścianek działowych.
- Rozbiórka podłóg z posadzką z płytek ceramicznych.
- Rozbiórka okładzin ściennych
- Demontaż urządzeń sanitarnych.

Wszystkie elementy i materiały pochodzące z rozbiórek i demontażu zostaną ocenione przez komisję pod względem dalszej przydatności do użycia i wykorzystania. W zależności od stanu technicznego elementy i materiały pochodzące z rozbiórek i demontażu mogą być zakwalifikowane do następujących grup:

- a) materiały nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania,
- b) materiały nie nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania.

Obowiązkiem Wykonawcy jest wstępne posegregowanie materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grup stosownie do wykazu materiałów będących częścią składową dokumentacji budowlanej. Komisja powołana przez Zamawiającego dokona oceny wartości technicznej i użytkowej materiałów pochodzących z rozbiórek lub demontażu i sporządzi z tych czynności protokół przeklasyfikowania materiałów.

Materiały zaklasyfikowane do grupy materiałów nie nadających się do powtórnego użycia lub wbudowania zostaną pozbawione cech użytkowych i wybrakowane, a następnie wywiezione z terenu budowy na składowisko odpadów lub do skupu złomu itp. Wybrakowane materiały, które są surowcami wtórnymi (złom. drewno, gruz) Wykonawca sprzeda w punkcie skupu w imieniu Zamawiającego. Środki finansowe uzyskane z ich sprzedaży winne wpłynąć na konto Zamawiającego. Pozostałe wybrakowane materiały Wykonawca powinien w wywieźć na składowisko odpadów. Koszt składowania odpadów ponosi wykonawca.

Materiały zaklasyfikowane do grupy materiałów nadających się do dalszego użycia lub wbudowania komisja dodatkowo przeklasyfikuje i wyceni. Ponadto materiały zostaną podzielone na części, która zostanie wbudowana w remontowany obiekt oraz część, która nie może być wbudowana w remontowany obiekt. Materiały stanowiące część, która zostanie powtórnie wbudowana w remontowany obiekt zostaną przekazane dla Wykonawcy za odpowiednim dokumentem przekazania (ilościowo - wartościowym). Natomiast materiały stanowiące część, która nie zostanie wbudowana w remontowany obiekt Wykonawca jest obowiązany do przewiezienia do wskazanego magazynu Zamawiającego. Dokumenty potwierdzające podział materiałów z rozbiórki na grupy przeklasyfikowania, wyceny oraz przekazania dla Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego lub sprzedaży stanowią podstawę do rozliczenia robót rozbiórkowych i demontażu. Rozliczenie robot rozbiórkowych i demontażowych jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia czynności odbiorowych i związanych z odbiorem końcowym obiektu.

5. Roboty w branży ogólnobudowlanej.

Roboty w branży ogólnobudowlanej obejmują :

- a) Roboty rozbiórkowe
- b) Izolacje przeciwwilgociowe posadzek i ścian.
- c) Okładziny ścienne.
- d) Podłogi i posadzki.
- e) Ścianki działowe systemowe - Sanipol.
- f) Instalacja i osprzęt sanitarny.
- g) Instalacja i osprzęt elektryczny.

a) Roboty rozbiórkowe - (rozbiórka poszczególnych elementów).

●Rozbiórka podłóg z posadzką z płytek ceramicznych

W wyniku rozbiórek uzyskane zostaną następujące materiały:

- płytki ceramiczne podłogowe,
- gruz z płytek ceramicznych,
- gruz z zaprawy cementowej.

Rozbiórkę podłóg należy wykonać sposobem ręcznym. Podłogi należy rozbierać warstwami, zgodnie z układem istniejącej podłogi.

●Skucie płytek ściennych

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotyczących skucia płytek ściennych, glazurowanych ze ścian i ścianek działowych w łazience. W wyniku skucia płytek ściennych, glazurowanych uzyskane zostaną następujące materiały:

- płytki ceramiczne ściennie, glazurowane,
- gruz z płytek ceramicznych,
- gruz z zaprawy cementowej.

Skucie płytek ściennych należy wykonać sposobem ręcznym.. Gruz z płytek ceramicznych i z zaprawy należy składować w osobnych przyzmach.

●Rozbiórka ścian murowanych z cegły

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót rozbiórkowych ścian murowanych z cegły oraz sposobu postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórki. Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej,

Rozbiórki ścian murowanych, elementów betonowych oraz wykucia otworów i przebicia należy wykonać sposobem ręcznym. W czasie wykonywania rozbiórek należy przestrzegać warunki BHP. Gruz betonowy i ceglany należy składować osobno z zadbać aby nie uległ zanieczyszczeniu. Gruz betonowy i ceglany należy rozdrobnić na bryły nie większe niż 10 cm (maksymalny wymiar)

b) Izolacje przeciwwilgociowe posadzek i ścian.

W pomieszczeniu łazienki na podłożu pod płytki podłogowe i na ścianie pod płytki ściennie należy wykonać izolację z cienkowarstwowej zaprawy izolacyjnej AQUAFIN-2K, którą należy nanieść w dwóch warstwach.

Wszystkie materiały użyte do wykonania izolacji muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane.

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie.

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres

stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności.

Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.

Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu) powinny obejmować wydzielone części izolacji i dotyczyć wszystkich elementów izolacji w zależności od jej rodzaju. Odbiór taki powinien obejmować: sprawdzenie wytrzymałości, równości czystości podkładu; sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu, rozmieszczenia i uszczelnienia wpustów podłogowych; sprawdzenie ciągłości i szczelności warstwy izolacyjnej oraz dokładności jej połączenia z podkładem (dokonanie próby wodnej); sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty itp.; sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych; sprawdzenie warunków przystąpienia do robót izolacyjnych w tym temperatury otoczenia; sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia rys, pęknięć i ubytków w uszczelnianych ścianach i posadzkach. Odbiór końcowy robót izolacyjnych obejmuje: sprawdzenie wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp. (sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych itd.); sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów; sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (ciepłnych i wilgotnościowych na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych).

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z każdego odbioru i prób ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany razem z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.

c) Okładziny ściennie.

Płytki ściennie i kleje.

Płytki ceramiczne ściennie szklowane, typowa glazura o wymiarach 20x25cm. powierzchnia gładka, wodoszczelna. Płytki o równych bokach, średniej klasy do stosowania w pomieszczeniach mokrych w kolorze jasnym, wg uzgodnienia z użytkownikiem. Podłoże pod płytki wykonać z zaprawy cementowo — wapiennej marki 5. Zaprawa klejowa do glazury wodoodporna i mrozoodporna, nietoksyczna, systemu ATLAS (dostosowana do izolacji przeciwwodnej), na warstwie AQUAFIN-2K można stosować kleje do okładzin ceramicznych, takie jak np: PLASTIKOL -KM Flex lub ATLAS, ATLAS PLUS.

Płytki ceramiczne przykleić do ścian za pomocą zapraw klejowej do glazury, po uprzednim wyrównaniu powierzchni ścian i zaprawą wyrównującą stosowaną do wyrównywania ścian przed położeniem płytek ceramicznych i zabezpieczeniu tynków płynną folią uszczelniającą. Spoiny należy wypełnić zaprawą do fugowania w kolorze płytek ceramicznych.

Narożniki otworów okiennych i pozostałych krawędzi należy zabezpieczyć za pomocą listew wykończeniowych z tworzyw sztucznych tzw. „flizówek” w kolorze płytek.

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm i przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.

Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu) powinny obejmować wydzielone fazy prac remontowych i dotyczyć:

- sprawdzenia przygotowania podłoża pod płytki ceramiczne;
- wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości i przyczepności. itp.;

-wykonania gotowej glazury w tym: prawidłowości przylegania płytek do podkładu, prawidłowości przebiegu spoin, prawidłowości ukształtowania powierzchni, wizualnej oceny szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia oraz jednolitości barw płytek i spoin.

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić protokoły.

Odbiór końcowy wykonania glazury obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją. Sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych. Sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów.

Sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych należy przeprowadzić na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych.

Sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków i glazury należy dokonać po uzyskaniu przez powierzchnię pełnych właściwości techniczno-użytkowych

d) Podłogi i posadzki.

Płytki gresowe w łazience.

Wszystkie materiały użyte do wykonania posadzek muszą mieć dokumenty potwierdzające ich opuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie znakowane. Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw pod posadzkowych, izolacji i klejenia muszą spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne:

Płytki gresowe o wymiarach 30 x 30cm (29,7x29,7) w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem (proponuje się zastosowanie kolorów pastelowych – jasnych, ciepłych). Płytki zastosowane w do ułożenia w pomieszczeniach przedmiotowych węzłów winne spełniać następujące wymagania: klasa ścieralności 4 w wersji antypoślizgowej o parametrze R11; nasiąkliwość $\leq 3^{\circ}$; wytrzymałość na zginanie ≥ 270 MPa; twardość powierzchni (w skali Mohsa) ≥ 5 ; mrozoodporne; odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad.

Zaprawa klejowa do płytek gresowych DEITERMANN lub ATLAS, mrozoodporna, przyczepności min. 0,5 MPa odporna na temperaturę od -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$. Zaprawa do fugowania odporna na temperaturę od -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$, odporna na kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki.

W pomieszczeniach należy skuć warstwę z płytek ceramicznych a następnie wyrównać i wykonać podkład. Warstwa wierzchnia stropów, które stanowią podłoże pod podłogi musi być równa, mocna i wystarczająco gładka. W podłożu należy wykonać spadki w kierunku kratki ściekowych. Izolacje przeciwwilgociowe należy ułożyć ze spadkiem do urządzeń odpływowych. Izolacje wykonać z zapraw AQUAFIN-2K. Izolację należy układać bezpośrednio pod posadzką. Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien wnosić co najmniej 1%. Izolacja wodoszczelna powinna być wywinęta na ścianę na wysokość co najmniej 20cm oraz łączona z urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadząca się na niej spływała do kanalizacji. Podłoża szczególnie chłonne zaleca się zagruntować emulsją gruntującą EUROLAN-TG lub ATLAS UNI-GRUNT. Posadzkę wykonać z płytek gresowych nie szklwionych w wersji antypoślizgowej o parametrze R 11 ułożonych na zaprawie klejowej wodoodpornej do płytek gresowych. Spoiny między płytkami o szerokości 3,5mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. Kolor płytek i wzór ułożenia płytek zostanie ustalony z użytkownikiem w trakcie wykonywania robót. W powierzchni posadzki należy wykonać dylatacje, które powinny pokrywać się z dylatacjami podłoża. Dylatacje należy wykonać z typowych profili

wypełnionych materiałem trwale plastycznym. Wszystkie połączenia z innymi rodzajami posadzki - progi należy zabezpieczyć odpowiednimi metalowymi profilami.

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie - certyfikatami na znak bezpieczeństwa lub certyfikatami zgodności lub deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy również typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.

Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu) powinny obejmować wydzielone części posadzek i dotyczyć wszystkich elementów posadzki w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu;
- sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu. rozmieszczenia i uszczelnienia wpustów podłogowych;
- sprawdzenie ciągłości i szczelności warstwy izolacyjnej oraz dokładności jej połączenia z podkładem (należy dokonać próby wodnej);
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury i wpusty itp.;
- sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty o długości 2m;
- sprawdzenie odchylen od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty i poziomicy;
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie różnych elementów (wpustów podłogowych. płaskowników lub kątowników itp.), badanie należy przeprowadzić przez oględziny;
- sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych;
- sprawdzenie prawidłowości pielęgnacji podkładów;
- sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych: temperatury powietrza, wilgotności powietrza oraz wilgotność podkładu (z czynności tych należy sporządzić protokoły).

Odbiór końcowy robót posadzkowych obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, urnową i niniejszą specyfikacją. Sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do konstrukcji podłogi na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych.

Sprawdzenia jakości i prawidłowości użytych materiałów dokonuje się na podstawie protokołów odbioru materiałów.

e) Ścianki działowe systemowe - Sanipol.

W remontowanej łazience projektuje się rozebranie istniejących działowych i wykonanie nowych ścianek wydzielających kabiny ustępowe wysokość 2,05m-2,10m ściankami działowymi do pomieszczeń sanitarnych np. typ SANIPOL 30.5 system V 100 o zwiększonej

odporności na wilgoć. Produkt posiada aprobatę techniczną AT-06- 0773/2005 na zestaw wyrobów do wykonywania kabin sanitarnych z drzwiami jednoskrzydłowymi SANIPOL. Ścianki systemowe należy montować w fazie wykończeniowej obiektu zamawiając u producenta gotowe elementy do złożenia w miejscu wbudowania z podziałem na ścianki pełne na stopkach i drzwi systemowe.

System sanitarnych ścian działowych SANIPOL Typ V100 z płyt warstwowych posiada następujące wymiary: wysokość całkowita 1950 mm; wysokość elementów 1810 mm (wraz ze zwieńczeniem 1825mm) i odstęp od podłogi ok. 150 mm. Drzwi mają wymiary: szerokość do 900 mm (w projekcie zastosowano 900 mm), wysokość 1792 mm, dwa zawiasy, profil drzwiowy z uszczelką PCW, zamek WC. Elementy wykonane z płyt warstwowych V100 laminowanych, grubość 30mm, krawędzie zamknięte okleiną PCW o grubości 2 mm okute kształtownikami z aluminium .

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę i powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości. technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiał do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia).

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.

Odbiór robót montażowych ścianki działowe kabin sanitarnych SANIPOL obejmuje: sprawdzenie wymagań systemowych zalecanych przez producenta oraz sprawdzenie wykonania zgodności z dokumentacją techniczną. Sprawdzenie prawidłowości montażu i kabin oraz innych elementów, których sprawdzenie zostanie uznane przez komisję za wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyjęte. Muszą zostać poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

f) Roboty w branży sanitarnej.

Demontaż instalacji i urządzeń sanitarnych

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotyczących demontażu instalacji i urządzeń sanitarnych. Demontażowi podlega całkowicie instalacja wody i kanalizacji sanitarnej w projektowanych węzłach sanitarnych.

Materiały z demontażu przewodów rozprowadzających i podejść instalacji wody, kanalizacji,

- rury stalowe ocynkowane o średnicy 15-25mm,

Materiały z demontażu urządzeń i armatury :

- rury PCW kanalizacyjne o średnicy 50-100 mm,

- baterie natryskowe,

- zawory czerpalne, zawory odcinające

- wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm.

- miski ustępowe i sedesy,

- brodziki emaliowane,

Demontaż instalacji i urządzeń sanitarnych należy wykonać sposobem ręcznym. W czasie wykonywania demontażu należy przestrzegać warunki BHP.

Wszystkie elementy i materiały pochodzące z demontażu zostaną ocenione przez komisję Zamawiającego pod względem dalszej przydatności do użycia i wykorzystania. W zależności od stanu technicznego elementy i materiały pochodzące z demontażu mogą być zaklasyfikowane do następujących grup:

- materiały nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania,
- materiały nie nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania.

Obowiązkiem Wykonawcy jest wstępne posegregowanie materiałów pochodzących z demontażu wg rodzaju materiału i grupy. Komisja powołana przez Zamawiającego dokona oceny wartości technicznej i użytkowej materiałów pochodzących z demontażu i sporządzi z tych czynności protokół przeklasyfikowania materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszystkich materiałów pochodzących z demontażu inwestorowi do wskazanego przez niego miejsca.

Odbiór robót obejmuje:

- sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania robót (ubiór ochronny, narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP),
- sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy oraz określenie ich ilości,
- wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z demontażu,
- sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z demontażu.

g) Roboty w branży elektrycznej.

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych .

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.

Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu) powinien obejmować wydzielone fazy poszczególnych robót wyszczególnione w powyższej części niniejszego opracowania.

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z każdego odbioru i prób ma być sporządzony protokół, który powinien być ewidencjonowany i przechowywany razem z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót budowlanych.

Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót. założenia kalkulacyjne zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Podstawę odbioru robót budowlanych będą stanowić następujące dokumenty:

a) umowa z załącznikami:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- przedmiar robót,
- kosztorys ofertowy,
- odpowiedzi na zapytanie oferentów itp.;

b) wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń;

c) przepisy techniczno budowlane i Polskie Normy;

d) dodatkowe uzgodnienia w trakcie budowy dotyczące realizacji przedmiotowego remontu.

Z odbioru elementów robót komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Wykonawcy.

9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Rozliczenie robót tymczasowych i towarzyszących nastąpi łącznie z rozliczeniem całego zadania.

Opracował :

mgr inż.. Paweł Pabisiak