

LEGENDA:

- istniejaca instacja hydrantowa
- projektowana instacja hydrantowa (podłaczenie zestawu hydroforowego)
- demontaz na istniejacej instacji hydrantowej
- przejście p.poż.
- przejście w rurze osłonowej
- pomieszczenia PM - istniejace
- pomieszczenie PM - projektowane

UWAGI:

1.Projektowaną instacje hydrantową wykonać z rur instalacyjnych stalowych ze szwem podwójnie ocynkowanych wg PN-84/H-74200 łączonych na gwint przy pomocy łączników z żeliwa ciągliwego wg PN-67/H-74392-74393.

2. Cały budynek stanowi strefe ZLIII z wydzielonymi pomieszczeniami PM w przyziemiu.

Uwaga:
Dokładną lokalizację przewodów instalacyjnych istniejacych oraz wymiary sprawdzić na budowie.

INSTAL STUDIO
PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH
Ewa Starczewska
Adres: 54-608 Wrocław
ul. L. Tyrmanda 23/10
e-mail: Ewa.starczewska@instal-studio.com
tel. 0 604 608 268

Inwestor	MPK Sp. z o.o.			
Adres	ul. Prusa 75-79, Wrocław			
Obiekt	Budynek biurowy (budynek nr 1172), Zakład Tramwajowy BOREK			
Adres	ul. Powstańców Śląskich 209, Wrocław			
Temat rysunku	WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA. PARTER - MONTAZ ZESTAWU HYDROFOROWEGO			
	Imię i nazwisko		Data	Nr upr.
	Instalacje sanitarne			
Projektował:	mgr inż. Ewa Starczewska		05.2024	115/02/DUW
Sprawdził:	mgr inż. Marek Rachuba		05.2024	244/DOŚ/06
	1:100	P.W.	San.	IS-02
	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku