


UZIOM FUNDAMENTOWY



- 1 – Ława fundamentowa
- 2 – Podkładka dystansowa
- 3 – Warstwa podkładowa betonu około 10 cm
- 4 – Sztuczny uziom, fundamentowy bednarka FeZn 30x4
- 5 – Grunt
- 6 – Warstwa izolacji termicznej
- 7 – Posadzka betonowa
- 8 – Stalowy słup konstrukcji nośnej
- 9 – Pokrycie zewnętrzne
- 10 – Przewód odprowadzający spawany do słupa wiaty
- 11 – Złącze kontrolne drut-bednarka
- 12 – Bednarka StCu 30x4 spawana do uziomu fundamentowego

UWAGI:

1. Zapewnić warstwę krycia płaskownika betonem co najmniej 5cm.
2. Łączenie przewodu uziemiającego z uziomem wykonywać poprzez spawanie.

 PKiMSA "Carboautomatyka" S.A. ul. Budowlanych 168 43-100 Tychy www.carbo.com.pl										
 IdeaPro P.P.P. IdeaPro Sp. z o.o. 67-100 Nowa Sól, Polska ul. Dolnośląska 8 tel. +48 606 149 728 ideapro@ideapro.com.pl										
 GIG GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Zakład Ochrony Wód Pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice tel.: 032 259 24 66, 032 259 24 80, fax: 032 259 21 54										
Branża: ELEKTRYCZNA		Nr upr.	Data	Podpis	REW.		ZMIANA		DATA	PODPIS
Projektował: mgr inż. Łukasz Pyka					SLK/5674/ POOE/14		08.2023			
Sprawdziła: mgr inż. Magdalena Kowalczyk					SLK/7722/ PWBE/18		08.2023			
Opracował: mgr inż. Robert Wolny					-		08.2023			
Tytuł Projektu: Linia technologiczna do produkcji materiałów nawozowych (w postaci zarówno granulowanej jak i jednolitej ziemistej) z ustabilizowanych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i Ciążkowicach					Inwestor: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C				Stadium: PROJEKT TECHNICZNY	
Adres inwestycji: 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C					Nr Rysunku: CA-P2/2421-PT-E-10					
Nazwa obiektu: WIATA BOKSÓW WIATA ZBIORNIKÓW TECHNOLOGICZNYCH					Nr projektu: CA-P2/2421				Skala: -	
Tytuł rys.: Instalacja uziemienia wiat technologicznych					Format: A3					
Niniejsza dokumentacja stanowi przedmiot praw autorskich PKiMSA Carboautomatyka S.A. Jakikolwiek jej wykorzystanie w części lub całości w celach innych niż określone w umowie wymaga pisemnej zgody PKiMSA Carboautomatyka S.A.					Arkusz: 2/2					