



1. W przypadku uzyskania wartości rezystancji uziemienia większej niż 10Ω , należy stosować dodatkowe uziomy pionowe.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--------|--|--|--|
|  <p>PKiMSA "Carboautomatyka" S.A. ul. Budowlanych 168 43-100 Tychy www.carbo.com.pl</p> <p>P.P.P. IdeaPro Sp. z o.o. 67-100 Nowa Sól, Polska ul. Dolnośląska 8 tel. +48 606 149 728 ideapro@ideapro.com.pl</p> <p>IdeaPro</p> <p>G / G GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Zakład Ochrony Wód Pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice tel.: 032 259 24 66, 032 259 24 80, fax: 032 259 21 54</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | REW. | | | | ZMIANA | | | | DATA | | | | PODPIS | | | |
| <p>Tytuł Projektu: Linia technologiczna do produkcji materiałów nawozowych (w postaci zarówno granulowanej jak i jednolitej ziemistej) z ustabilizowanych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i Ciężkowicach</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investor: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C | | | | | | | | Stadium: PROJEKT TECHNICZNY | | | | | | | | | | | |
| Adres inwestycji: 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C | | | | | | | | Nr rysunku: CA-P2/2421-PT-E-10 | | | | | | | | | | | |
| Nazwa obiektu: WIATA BOKSÓW WIATA ZBIORNIKÓW TECHNOLOGICZNYCH | | | | | | | | Nr projektu: CA-P2/2421 | | | | Skala: - | | | | | | | |
| Tytuł rys.: Instalacja uziemienia wiat technologicznych | | | | | | | | | | | | Format: A3 | | | | | | | |
| Niniejsza dokumentacja stanowi przedmiot praw autorskich PKiMSA Carboautomatyka S.A. Jakiegokolwiek jej wykorzystanie w części lub całości w celach innych niż określone w umowie wymaga pisemnej zgody PKiMSA Carboautomatyka S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arkusz: 1/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |