



UWAGI

1. Kable nad powierzchnią gruntu prowadzić w rurach osłonowych np. Arota.
2. Kable od łącznika 2WL3 do opraw oświetleniowych prowadzić wzdłuż stalowych elementów konstrukcji wiaty parkingowej w rurach instalacyjnych $\varnothing 20$.
3. Liczba w kratce np. 4 oznacza numer obwodu.
4. Kable wyspecyfikowane w/g numerów obwodów zgodnie z rys. 4.2-4.3.
5. Łącznik oświetlenia oraz gniazdo wtykowe zgodne z IP55
6. Oprawy oświetleniowe OS-230 160W IP54 do zasilania przelotowego i końcowego prod. ES-System lub równoważne. Oprawy mocować do konstrukcji wiaty we wskazanych na rysunku miejscach.
7. Kable prowadzone w ziemi wykonać zgodnie z opisem technicznym dla robót elektrycznych.
8. Dla potrzeb połączeń wyrównawczych wykonać uziom taśmowy bednarką FeZn 3x40mm połączony we wskazanych na rysunku miejscach z uziomami obiektu 11 i 9/10.
9. We wskazanych na rysunku miejscach należy połączyć stalową konstrukcję wiaty z uziomem za pośrednictwem złącza pomiarowego ZP. Złącza należy wykonać na wysokości ok 0,5m.

OZNACZENIA

- . . . energetyczne kable zasilające
- - - przepusty kablowe
- - - połączenia wyrównawcze

Skala 1:50

Projekt zatwierdzony bez uwag przez Inżyniera Kontraktu pismem L.dz. 1493/KI-A/IK/T/2012 z dnia 04.12.2012					
WYKONAWCA: KONSORCJUM FIRM: ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "MODUL" BOŻENA GUZIK STRÓŻÓWKA 67, 38-300 GORLICE: AZE Zając, Kośońek sp. j. 34-625 SKRZYDLNA 101					
Imię i Nazwisko		Data	Numer uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektował: mgr inż. R. Łazuchiewicz		11-2012	118/91/Wt	sieci i inst. elektryczne	
Sprawdził: mgr inż. Z. Lisak		11-2012	BUA-NB-8346/71/90	sieci i inst. elektryczne	
Opracował: mgr inż. W. Hejduk		11-2012			
NAZWA PROJEKTU:		Kontrakt 1A - "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tuchowie" w ramach Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Białej" Projekt Wykonawczy			NUMER PROJEKTU : PR-0180
NAZWA RYSUNKU:		Obiekt 39. Zadaszone miejsca parkingowe. Instalacje elektryczne.			RYSUNEK NUMER: 4.1
					ARKUSZ NUMER: