



A	4cm	Warstwa ścierna z mieszanki mineralno-asfaltowej
	8cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
	22cm	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C <sub>50/30</sub> E <sub>t</sub> ≥ 130MPa
	40cm	Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej pospółka CBR ≥ 25% E <sub>t</sub> ≥ 80MPa k ≥ 8m/dobę
	--	Geowłóknina separująca
	--	Grunt rodzimy E <sub>t</sub> ≥ 35MPa
	74cm	RAZEM

B	30cm	Krawężnik drogowy 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
---	------	---

C	22cm	Krawężnik najazdowy 15x22cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
---	------	---

D	24cm	Nawierzchnia z betonu C35/45 klasie ekspozycji XF4
	30cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C <sub>50/30</sub> E <sub>t</sub> ≥ 180MPa
	40cm	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego, pełniącą również rolę warstwy odsączającej o k <sub>10</sub> > 8m/dobę, E <sub>t</sub> > 80MPa
	---	Warstwa odcinająca, Geowłóknina separująca
	---	Grunt rodzimy E <sub>t</sub> ≥ 35MPa
	94 cm	RAZEM



<p><b>PKiMSA "Carboautomatyka" S.A.</b> ul. Budowlanych 168 43-100 Tychy www.carbo.com.pl</p> <p>P.P.P. IdeaPro Sp. z o.o. 67-100 Nowa Sól, Polska ul. Dolnośląska 8 tel. +48 606 149 728 ideapro@ideapro.com.pl</p> <p>GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICITWA Zakład Ochrony Wód Pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice tel.: 032 259 24 66, 032 259 24 80, fax: 032 259 21 80</p>							
Branża:				Nr upr.	Data	Podpis	
Projektant:				OPL/1534/ PWBD/18	05/2023		
Projektant:				SLK/7889/ PWBD/19	05/2023		
Niniejsza dokumentacja stanowi przedmiot praw autorskich PKiMSA Carboautomatyka S.A. Jakiegokolwiek jej wykorzystanie w części lub całości w celach innych niż określone w umowie wymaga pisemnej zgody PKiMSA Carboautomatyka S.A.				Przekroje typowe			
				Arkusz:			
				1/1			