A

B

250x250

3x(ø150)

3x(ø150)

NAWIEW / WYWIEW ISTNIEJĄCYMI KANAŁAMI GRAWITACYJNYMI NA Z POZIOMU PARTERU. WYKORZYSTANE KANAŁY GRAWITACYJNE NALEŻY ZAŚLEPIĆ OD PKT. WŁĄCZENIA KANAŁÓW BLASZANYCH

płatew żelbetowa

ø250

250x250

ø250

TAP-ø250/L=1500mm

ø250

TAP-ø250/L=1500mm

ø250

ø250

SERWIS

W

N

CZ

Z

NW 1

ø250

ø250

ø250

ø250

700 m³/h 500

700 m³/h 500

TAP-ø250/L=1000mm

ø250

ø250

ø250

ø250

ø250

ø500

płatew żelbetowa

NAD DACH DO WENTYLACYJNEJ WYRZUTNI POWIETRZA ø500mm, Vw=700m3/h. WYRZUTNIA POSADOWIONA NA PODSTAWIE DACHOWEJ.

ISTNIEJĄCE POZIOME WYLOTY KANAŁÓW GRAWITACYJNYCH ZAŚLEPIĆ. ZAINSTALOWAĆ NASADY O WYLOCIE PIONOWYM

NAD DACH DO WENTYLACYJNEJ CZERPNI POWIETRZA ø500mm, Vn=700m3/h. CZERPNIA POSADOWIONA NA PODSTAWIE DACHOWEJ.

P

P

P

A

B

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ/SYSTEMÓW:
N1W1 – CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO WYCIĄGOWA Z ODZYSKIEM CIEPŁA: Vn=700m3/h, dp=250Pa, Vw=700m3/h, dp=250Pa, NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA N=3.0kW + 3.0kW/400V, POZOSTAŁE DANE WG. OPISU.
ODPROWADZENIE SKROPLIN DO NAJBLIŻSZEGO PIONU KS POD STROPEM KONDYGNACJI PONIŻEJ. SKROPLINY ZASYFONOWAĆ.
WYMIARY CENTRALI: 650x750x1050 mm

LEGENDA:

500x200 — *PROJEKTOWANY PROSTOKĄTNY KANAŁ INSTALACJI WENTYLACJI*

ø300 — *PROJEKTOWANY OKRĄGŁY KANAŁ INSTALACJI WENTYLACJI – SPIRO*

KANAŁOWY TŁUMIK, AKUSTYCZNY O PRZEKROJU KOŁOWYM WYMIARY W RYSUNKU

UWAGI:

1. KANAŁY WENTYLACYJNE PROWADZIĆ MAKSYMALNIE POD STROPEM.
2. ROZMIESZCZENIE, WYMIARY I SPOSÓB WYKONANIA OTWORÓW REWIZYJNYCH ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN 12097
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA INSTALACJI NALEŻY WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC ZE STANEM ISTNIEJĄCYM NA BUDYNKU
4. INSTALACJE WYKONAC ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH. CZĘŚC II – INSTALACJE SANIT. I PRZEMYSŁOWE", PRZEPISAMI BHP, P.POŻ. I SAN.EPID.
5. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA CAŁKOWITĄ KOORDYNACJĘ WYKONAWCZĄ NA BUDOWIE
6. WYKONAWCA ZAPEWNI DOTRZYMANIE WSZYSTKICH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH URZĄDZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZALECEŃ PRODUCENTA
7. PRZEWODY WENTYLACYJNE NA PODDASZU ZAIZOLOWAĆ CIEPLNIE MATAMI Z WEŁNY MINERALNEJ ZABEZPIECZONE PŁASZCZEM Z FOLII ALUMINIOWEJ O GRUBOŚCI ODPOWIEDNIO:
KANAŁY WENTYLACYJNE NAWIEWNE I WYWIEWNE 100mm, CZERPNE I WYRZUTOWE 100mm,

tytuł	**Projekt aranżacji sali dydaktycznej nr 8B w budynku PANS w Krośnie**
adres	**Państwowa AkademiaNauk Stosowanych ul. Wyspiańskiego 20, Krosno**
inwestor /adres	**Państwowa AkademiaNauk Stosowanych ul. Rynek 1, 38-400 Krosno**
projekt	**HELIKON Meble Biurowe S.A.** ul. Św. Jacka Odrowąża 15; 03-310 Warszawa

branża	**SANITARNA**	faza	**Projekt wykonawczy**
stanowisko	imię i nazwisko	nr upr.	podpis
opracował	mgr inż. Mirosław Talarczyk inż. Marcin Kasprzak	St 706/87	

rysunek	**RZUT PODDASZA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ**		
	nr rysunku	skala	data
	IS.02	**1:50**	20.09.2023

RYSUNEK CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI firmy HELIKON Meble Biurowe S.A.

420mm

A2

594mm