



# Urząd Gminy Trzebowńsko

36-001 Trzebowńsko 976

tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719

<http://www.trzebowńsko.pl>

[poczta@trzebowńsko.pl](mailto:poczta@trzebowńsko.pl)

BR.271.1.14.2023

Trzebowńsko, dn. 13.07.2023r.

## WYJAŚNIENIA NR 1

Dotyczy: wyjaśnienia SWZ w postępowaniu nr BR.271.1.14.2023 pn.: **Roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw na Górcie Zaczerskiej w miejscowości Zaczerne, gmina Trzebowńsko w ramach zadania pn.: „Budowa placu zabaw na Górcie Zaczerskiej.”**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1 :** Dzień dobry, proszę o udzielenie informacji dot. "Budowy placu zabaw na górcie Zaczerskiej" czy zamawiający dopuszcza montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na rurze fi 114 ocynkowanej malowanej proszkowo?

**Odpowiedź:** tak, średnica rury min. 114 mm grubość 3,6mm.

Lesław Kuźniar  
Wójt Gminy Trzebowńsko