

Nazwa projektu:					Piaśtów 11, OZC PN EN 12831					
Zestawienie strat pomieszczeń										
Jednostka budynku: Domyślne										
Numer / Opis			ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
Suszarnia/Pokój mieszkalny 16,0 °C 27,7 m² 69,3 m³			1405	333	172		1909	424	170	2334
węzeł c.o./- 16,0 °C 4,1 m² 10,3 m³			668	153	47		868	63	15	931
Kondygnacja -1 31,8 m² 79,5 m³			2072	487	219			487	185	
Jednostka budynku: 11/1										
Numer / Opis			ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
/pp. 20,0 °C 4,4 m² 11,0 m³				60		36	96	75	0	171
001/- 24,0 °C 2,9 m² 7,3 m³				74		219	293	55	0	348
002/Kuchnia 20,0 °C 5,9 m² 14,8 m³			469	232		-19	682	101	24	783
003/- 20,0 °C 14,2 m² 35,4 m³			1210	165		217	1592	241	58	1833
004/- 20,0 °C 11,5 m² 28,7 m³			1125	355		145	1625	195	47	1820
005/- 20,0 °C 12,8 m² 32,0 m³			441	261		224	926	217	52	1143
Jednostka budynku: 11/2										
Numer / Opis			ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
/pp. 20,0 °C 3,1 m² 7,8 m³				53		48	101	53	0	154
006/- 24,0 °C 3,8 m² 9,5 m³				81		249	330	71	0	401
007/Kuchnia 20,0 °C 6,0 m² 14,9 m³			512	93		68	673	102	24	775
008/- 20,0 °C 15,8 m² 39,4 m³			460			362	822	268	64	1089
Jednostka budynku: 11/3										
Numer / Opis			ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
/pp. 20,0 °C 3,2 m² 7,9 m³				52		58	110	54	0	164
009/- 24,0 °C 3,5 m² 8,9 m³				66		239	305	66	0	371
010/Kuchnia 20,0 °C 4,5 m² 11,3 m³			411	73		49	533	77	18	610
011/- 20,0 °C 12,0 m² 29,9 m³			1149	148		128	1425	204	49	1629

012/- 20,0 °C 11,0 m² 27,6 m³	1114			291	1405	188	45	1593
Jednostka budynku: 01								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
kl.11-parter/- 16,0 °C 10,5 m² 26,2 m³	371	137			508	160	38	668
Kondygnacja 0 125,0 m² 312,6 m³	7262	1850	0			2125	420	
Jednostka budynku: 11/4								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
113/Pokój mieszkalny 20,0 °C 4,4 m² 11,1 m³		29		53	82	76	0	158
103/- 20,0 °C 14,5 m² 36,4 m³	1210	87		324	1621	247	59	1868
104/- 20,0 °C 11,9 m² 29,8 m³	1126			290	1416	203	49	1619
101/Łazienka 24,0 °C 3,0 m² 7,5 m³		165		234	398	56	0	455
105/- 20,0 °C 13,3 m² 33,2 m³	471			355	826	226	54	1052
Jednostka budynku: 11/5								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
/pp. 20,0 °C 3,1 m² 7,8 m³				61	61	53	0	114
106/- 24,0 °C 3,8 m² 9,5 m³				373	373	71	0	444
107/Kuchnia 20,0 °C 6,5 m² 16,2 m³	501			113	614	110	26	725
108/- 20,0 °C 16,3 m² 40,8 m³	479			478	957	277	67	1234
Jednostka budynku: 11/6								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
/pp. 20,0 °C 3,2 m² 7,9 m³				78	78	54	0	132
109/- 24,0 °C 3,6 m² 8,9 m³				354	354	66	0	421
110/Kuchnia 20,0 °C 4,9 m² 12,1 m³	411			83	494	82	20	577
111/- 20,0 °C 12,3 m² 30,8 m³	1167			266	1433	209	50	1642
112/- 20,0 °C 11,5 m² 28,7 m³	1114			405	1520	195	47	1715
Jednostka budynku: 02								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
kl.11-I/- 16,0 °C 10,8 m² 26,9 m³	313	251			564	165	39	728

Kondygnacja 1 123,1 m² 307,7 m³			6793	532	0			2092	412	
Jednostka budynku: 11/7										
Numer / Opis			ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
213/Pokój mieszkalny			249	58		-24	283	76	0	358
20,0 °C	4,5 m ²	11,1 m ³								
204/-			1866			145	2011	203	58	2214
20,0 °C	11,9 m ²	29,8 m ³								
205/-			1220			209	1429	226	65	1655
20,0 °C	13,3 m ²	33,2 m ³								
201/Łazienka			188	79		200	466	57	0	523
24,0 °C	3,0 m ²	7,6 m ³								
202/Kuchnia			881	148		-72	957	106	30	1063
20,0 °C	6,2 m ²	15,6 m ³								
203/Pokój mieszkalny			2090			138	2228	247	71	2476
20,0 °C	14,5 m ²	36,4 m ³								
Jednostka budynku: 11/8										
Numer / Opis			ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
/pp.			188	92		-5	275	53	0	328
20,0 °C	3,1 m ²	7,8 m ³								
206/-			230			286	516	71	0	587
24,0 °C	3,8 m ²	9,5 m ³								
207/Kuchnia			890			37	927	110	32	1037
20,0 °C	6,5 m ²	16,2 m ³								
208/-			1326	26		302	1654	277	80	1932
20,0 °C	16,3 m ²	40,8 m ³								
Jednostka budynku: 11/9										
Numer / Opis			ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
/pp.			183	58		21	263	54	0	317
20,0 °C	3,2 m ²	7,9 m ³								
209/-			217	73		239	529	66	0	595
24,0 °C	3,6 m ²	8,9 m ³								
210/Kuchnia			718	72		-3	788	82	24	870
20,0 °C	4,9 m ²	12,1 m ³								
211/-			1933			116	2049	209	60	2258
20,0 °C	12,3 m ²	30,8 m ³								
212/-			1832			265	2097	195	56	2292
20,0 °C	11,5 m ²	28,7 m ³								
Jednostka budynku: 03										
Kondygnacja 2 118,6 m² 296,4 m³			14010	607	0			2033	477	