

PRZEDMIAR

zabezpieczenie p.poż budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląski

zakres : poza opracowaniem przez biuro projektowe Brus-Lachowicz na podstawie protokołu ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim nr PZ.52800.5.2.2024.Sb z dnia 28 marca 2024 r.

Zakres -instalacje elektryczne ;

1. dołożenie obok oświetlenia podstawowego, lamp ewakuacyjnych i awaryjnych zgodnie z protokołem przeglądu z dnia 30 sierpnia 2023 r.

20 opraw

2. wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w piwnicy na odcinku 50 mb od wyjścia z windy do wyjścia piwnicznego. Można wykorzystać konstrukcję stalową korytkową w której prowadzi się przewód z agregatu prądotwórczego do zawieszenia opraw.

12 sztuk

zakres ogólnobudowlany;

1. zmiana kierunku otwarcia drzwi -na zewnątrz w wyjściu piwnicznym.

Zakres - Demontaż ościeżnicy zmieniając kierunek otwarcia drzwi na zewnątrz, wykonanie spocznika zewnętrznego na równi z krawędzią dolną drzwi .Spocznik o wymiarach 150cm x 150 cm.

1 sztuka

2. właściwe usytuowanie centrali pożarowej na oddziale II. Wysokość dobrana na podstawie ergonomii dla pracowników obsługujących system p.poż.

1 szt

3. Uszczelnienie przejść instalacyjnych pomiędzy stropami piwnicy i oddziału III oraz przez ościeżnice drzwiowe segmentów pożarowych. Wymagany protokół wykonania uszczelnień wraz z naniesionymi miejscami w dokumentacji.

30 sztuk

zakres system sygnalizacji pożarowej:

1. podłączenie sygnalizacji pożarowej apteki szpitalnej do centrali pożarowej na oddziale II: przekucie w dwóch stropach otworów, wkucie przewodów sygnalizacyjnych lub prowadzenie w osłonach kablowych 8 mb, zabezpieczenie przekuć pianką p.poż 2 sztuki ,podłączenie do centrali pożarowej.

1 szt

2. system sygnalizacji pożaru

- wymiana czujki sygnalizacji pożarowej

10 sztuk

- wymiana czujki DOP w świetlicy oddziału II

1 sztuka

- wymiana wskaźnika zadziałania czujki DUR w RTG

1 sztuka

3. wymiana siłowników w oknach wież oraz klatce chodowej strychowej

3 sztuki

4. aktualizacja dokumentacji p.poż wraz z zakodowaniem czujek w centrali przeciwpożarowej.

1 komplet

5. podłączenie centrali do systemu ostrzegania straży pożarnej.

1 komplet