



Komenda Powiatowa  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Grójcu

Grójec, dnia 04.09.2023r.

PT.2370.5.03.2023


## UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

### ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wymiana bram garażowych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu Nr sprawy: PT.2370.5.2023.**

W dniu 01.09.2023 rok poprzez platformę zakupową na której prowadzone jest postępowanie wpłynęło zapytanie. W związku z powyższym przedstawiamy pytania wraz z odpowiedziami:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie bram nie antywłamaniowych. Jeśli nie to jakiej klasy antywłamaniowości mają być to bramy,  
**Zamawiający, dopuszcza zastosowanie bram nie antywłamaniowej jeśli taki zapis nie występuje w karcie charakterystyki bramy pod warunkiem zachowania wszelkich możliwych technologii utrudniających dostania się do budynku osób niepożądanych.**
2. Czy współczynnik izolacyjności akustycznej dla bramy może wynosić 23 dB?  
**TAK**
3. Czy współczynnik izolacyjności akustycznej dla bramy serwisowej może wynosić 22 dB?  
**TAK**
4. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie bram o przepuszczalności powietrza w klasie 1?  
**NIE**
5. Czy w bramach z drzwiami przejściowymi współczynnik przenikania ciepła dopuszczalny jest 1,5 W/m<sup>2</sup>k?  
**TAK**

Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Grójcu  
  
mł. bryg. mgr inż. Marcin Błoński