

Załącznik Nr 2  
do ogłoszenia o zapytaniu  
ofertowym WZK-I.7021.10.2018  
z dnia 6 grudnia 2018 r.

**ZAKRES CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UTRZYMANIA W SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ,  
KONSERWACJI I NAPRAW AWARYJNYCH UJĘĆ WODY**

Obiekt	Rodzaj czynności	Częstotliwość
Awaryjne ujęcia wody wg wykazu zawartego w zał. Nr 1	Przegląd wizualny obiektu.	1 raz w tygodniu
	Utrzymanie terenów zielonych oraz prace porządkowe	3 razy w roku koszenie trawy. Bieżące utrzymanie porządku. Odśnieżanie w zależności od potrzeb do 10 razy w roku.
	Pompowanie oczyszczające awaryjne ujęcie wody wraz z pomiarem wydajności pompy	1 raz w roku
	Pomiar poziomu lustra wody	1 raz na kwartał
	Dezynfekcja awaryjnego ujęcia wody	2 razy w roku
	Badanie jakości wody przeprowadzone przez laboratorium posiadające zgodę Inspekcji Sanitarnej na badania wody pitnej	2 razy w roku
	Konserwacja i obsługa rozdzielni elektrycznej	1 raz w roku
	Przegląd aparatury kontrolno-pomiarowej – zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane. Dokonywanie pomiarów instalacji elektrycznej	1 raz w roku
	Konserwacja, malowanie uszczelnianie obudowy (kręgi, pokrywa włącz)	1 raz w roku
	Uzupełnienie powłok malarskich armatury i przewodów technologicznych	1 raz w roku
	Naprawa i malowanie ogrodzenia w przypadku, gdy uszkodzenie nastąpi wskutek działań lub zaniedbań Wykonawcy	Na bieżąco
	Naprawy awaryjne – zapewniające funkcjonowanie awaryjnego ujęcia wody	W zależności od potrzeb

DYREKTOR WYDZIAŁU

*A. Jan Duda*

6.12.2018

INSPEKTOR

*Marcin Sekolowski*

06.12.2018

KIEROWNIK REFERATU

*Mieczysław Wojtas*

6.12.2018

Zastępca Dyrektora Wydziału

*Robert Dobroszewski*

06.12.2018