

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 218
41-710 Ruda Śląska

Ruda Śląska, dnia 4 stycznia 2022 roku

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp o nr sprawy: TIR/22/RB/PN/2021: Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Niedurnego 24-26 w Rudzie Śląskiej

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz., 2019 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie zawarte przez Wykonawcę w dniu 29 grudnia 2021 r., jak niżej:

Pytanie nr 1:

Informujemy, że na rysunkach - zdjęciach o numerach 3, 4, 5, 7, 11, 13, 14 z projektu budowlanego branża architektoniczna i konstrukcyjno - budowlana widoczne są elementy konstrukcyjne ściągów stalowych. Prosimy o wyjaśnienie co należy zrobić z w/w elementami konstrukcyjnymi, ze zdjęć wynika iż konstrukcje są mocno skorodowane. Projekt natomiast w swojej treści nie zawiera informacji co do ewentualnych prac naprawczych i antykorozyjnych.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Elementy stalowe należy oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną.

Treść powyższej odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy będą ubiegać o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.

PREZES ZARZĄDU ZAMAWIAJĄCY

Jerzy Krotki
.....
(Podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)