



Goczałkowice - Zdrój dn. 04.04.2025r.

ZP.382.6.2025.AW

ZD/ 787...../2025

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami art. 275 pkt 2 ustawy pzp na dostawę, montaż, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny systemu klimatyzacji w budynkach należących do Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach - Zdroju (znak sprawy: ZP.382.6.2025)

Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do SWZ o treści na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. Według SWZ rozdz. XIV.A. pkt. 2.6.2., Zamawiający wymaga aby jednostki klimatyzacyjne posiadały certyfikat PN-EN 378. Po przeanalizowaniu urządzeń na rynku, żaden klimatyzator nie posiada w/w certyfikatu i jednocześnie spełnia wymagania techniczne. Proszę o wskazanie producenta urządzeń, które spełniają wymóg certyfikacji lub wskazać normę równoważną, na którą można się będzie powołać.

Odpowiedź Zamawiającego:

Norma PN-EN 378: Instalacje chłodnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska odnosi się do zasad projektowania, montażu, eksploatacji i konserwacji instalacji chłodniczych, w tym także systemów klimatyzacyjnych, w aspekcie bezpieczeństwa użytkowania oraz ochrony środowiska.

Zamawiający nie wymaga, aby jednostki klimatyzacyjne jako produkty handlowe posiadały osobny certyfikat zgodności z tą normą. Oczekiwana jest natomiast **zgodność całego systemu klimatyzacyjnego (obejmującego urządzenia, sposób montażu i eksploatacji) z zasadami określonymi w PN-EN 378.**

Wymóg ten oznacza, że wykonawca, dobierając i instalując urządzenia, powinien zapewnić, że:

- urządzenia są technicznie dopuszczone do pracy w warunkach zgodnych z PN-EN 378 (np. w zakresie ilości czynnika chłodniczego, jego rodzaju i lokalizacji instalacji),
- cały system zostanie zaprojektowany i wykonany w sposób spełniający wymagania tej normy.

W związku z powyższym na potwierdzenie spełnienia tego wymogu Zamawiający wymaga złożenia do oferty **stosownego oświadczenia wykonawcy** oraz zapis w dokumentacji powykonawczej, że zaprojektowany i wykonany system klimatyzacyjny jest zgodny z wymaganiami PN-EN 378.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis rozdziału V pkt 1 ppkt 1.2. oraz z zapis rozdziału XIV.A. pkt 2 ppkt 2.6.2. na następujący: „Oświadczenie Wykonawcy że zaprojektowany i wykonany system klimatyzacyjny będzie zgodny z wymaganiami PN-EN 378”.

W związku z powyższą odpowiedzią Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą wyznaczając nowe terminy:



UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Sekretariat: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: sekretariat@gozdroj.pl

• Centrala telefoniczna.: (32) 449 20 00

NIP 638181134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy: 112.696.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839



termin składania ofert na dzień: 14.04.2025r. godz. 10:00

termin otwarcia ofert na dzień: 14.04.2025r. godz. 10:30

oraz termin związania ofertą do dnia: 13.05.2025r.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.

Bogusława
Kupczak-Wiśniowska



UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Sekretariat: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: sekretariat@gozdroj.pl

• Centrala telefoniczna.: (32) 449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 112.696.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839

