

Kłomnice, dnia 2021-07-19

IZI-IZ.271.9.2021

### **Wszyscy Wykonawcy**

**dotyczy: zadania pn. „Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Karczewice w celu doprowadzenia wody do działek wzdłuż ulicy Łąkowej.”**

#### **Pytanie nr 1**

Czy zadanie wykonać można techniką bezwykopową - przewiertem sterowanym? Czy w tym celu można zastąpić projektowaną rurę PCV SDR 26 PN16 na rurę PE 100 RC SDR 17.

#### **Odpowiedź**

W dniu 15.07.2021r Zamawiający dokonał zmiany zarówno ogłoszenia o zamówieniu jak i SWZ dopuszczając wykonanie zadania techniką bezwykopową – przewiertem sterowanym pod warunkiem zastosowania rury o średnicy wewnętrznej min. 100 mm. (rura PE 100 RC SDR 17).

**Zatem odpowiedź brzmi: Tak,** Zamawiający dopuszcza wykonanie zadania techniką bezwykopową – przewiertem sterowanym pod warunkiem zastosowania rury o średnicy wewnętrznej min. 100 mm. (rura PE 100 RC SDR 17).

Wójt Gminy Kłomnice  
Piotr Juszczak