

sygn. akt: SGI.271.6.2024

Krzywcza, 02.04.2024r.

**Do wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z
możliwością negocjacji (art. 275 pkt.2 ustawy Pzp.)****pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krzywcza”**

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

(sygn. akt: SGI.271.6.2024 – wg ewidencji zamawiającego)

Gmina Krzywcza jako Zamawiający w imieniu, której działa Waclaw Pawłowski - Wójt Gminy Krzywcza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informuje wszystkich wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w sprawie i wg oznaczenia jw. że wpłynęła korespondencja wykonawcy zawierająca prośbę o odpowiedź na zadane pytania.

W odpowiedzi na korespondencję zamawiający cytuje poniżej treść pytania i zajmuje stanowisko w dalszej części niniejszego pisma.

Pytanie 1. W pkt.3. Zamawiający wymaga aby oprawa była wyposażona w uniwersalny uchwyt do montażu na słupie lub na wysięgniku o średnicy ϕ 48 - 60mm, oraz zapewniać możliwość regulacji w zakresie od -90° do $+90^\circ$ z krokiem 5° . Zwracamy uwagę, że potrzeba zastosowania tak dużej regulacji jest nadmiarowa i wręcz abstrakcyjna. Np. w skrajnym zakresie -90° klosz oprawy świeci bezpośrednio na słup!, Prosimy o dopuszczenie opraw, które są przystosowane do montażu na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie i w każdej z tych pozycji zapewniają możliwość regulacji w zakresie -20° - $+20^\circ$. Jest to wystarczający zakres, żeby zapewnić horyzontalne położenie oprawy.

Odpowiedź: Uwzględniając uwagi zawarte w zapytaniu do przedmiotowego postępowania Zamawiający zmienia zapis punkt 3 specyfikacji opraw, ustalając wymagany zakres regulacji oprawy w przedziale od: -45° do $+20^\circ$. Program, w ramach którego realizowane jest przedmiotowe postępowanie, zakłada wymianę opraw na istniejących słupach, które w dużej części są słupami należącymi do spółki dystrybucyjnej i nie zostały zaprojektowane w sposób optymalny dla funkcjonowania oświetlenia ulicznego. Na słupach zainstalowane są wysięgniki o dużym kącie nachylenia (45°) a konieczność zachowania bezpiecznych odległości opraw i wysięgników od istniejącej sieci dystrybucyjnej (w szczególności od przewodów niez izolowanych) wymusza w wielu przypadkach nietypowe mocowania wysięgników, a co za tym idzie zastosowanie opraw o kącie nachylenia mieszczącym się w przedziale od -20° do $+20^\circ$ nie zapewni horyzontalnego położenia opraw oświetleniowych.

Pytanie 2. W pkt.4. Zamawiający szczegółowo opisuje budowę i konstrukcję oprawy. Konstrukcja tego typu jest stosowana w zasadzie przez jednego producenta. Oprócz wielu wad, które posiada (np. waga), eliminuje z postępowania większość wiodących producentów opraw oświetleniowych, którzy stosują odmienne rozwiązania o równoważnych lub lepszych parametrach i cechach użytkowych. Powyższy zapis naszym zdaniem narusza zasady uczciwej konkurencji poprzez opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta i produkt. Pozbawia również Zamawiającego możliwości uzyskania najniższej ceny z powodu wykluczenia wielu wiodących producentów. Może również stanowić podstawę do zaskarżenia wyniku postępowania zakupowego. Wnosimy zatem o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź: Uwzględniając uwagi zawarte w zapytaniu do przedmiotowego postępowania Zamawiający rezygnuje z zapisów zawartych w punkcie 4 specyfikacji opraw (system serwisowy) i dołącza do niniejszych odpowiedzi aktualnie obowiązujące Minimalne parametry opraw oświetleniowych oraz aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 do SWZ- Formularz Ofertowy.

Podstawa prawna korespondencji: art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

w imieniu Zamawiającego:

z up. Wójta
mgr inż. Wojciech Sobol
Zastępca