

Piotrków Trybunalski, 03.11.2021 r.

Gmina Sulejów
97-330 Sulejów
ul. Konecka 42

L.dz. 01-RP-001367-2021 / AR

Dotyczy: rozbudowy oświetlenia ulicznego – wzdłuż DK12 w Przygłowie

Na pismo z dnia: 08.10.2021 r.

Wpływ do RE: 11.10.2021 r.

W nawiązaniu do pisma Państwa pełnomocnika (firmy „ALTOM” Marcin Kucharski) z dnia 08.10.2021r. (z datą wpływu do RE Piotrków Tryb. w dniu 11.10.2021 r.) dotyczącego przyłączenia do istniejącego obwodu oświetleniowego dodatkowych opraw oświetleniowych służących do oświetlenia ulicy wzdłuż DK12 w Przygłowie gm. Sulejów w lokalizacji:

1. **Przygłów** obręb **0018** dz. nr ewid. **868/3, 810** (dodatkowo 20 słupów oświetleniowych stalowych z lampami oświetleniowymi typu LED 67W (20 szt.) zasilic z istniejącego obwodu oświetleniowego zasilanego ze stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 1-0213 „Przygłów 3” (ze słupa oświetleniowego stalowego zlokalizowanego na działce nr ewid. 638/1); istniejąca moc umowna $P=6,0\text{kW}$ przy zabezpieczeniu przed licznikiem 3x35A, istniejący licznik pomiarowo-rozliczeniowy 3-fazowy typu 6C8dz nr fabryczny 13819321, nr kontrahenta 10000019 pp. 78);

informujemy, że wyrażamy zgodę na powyższe po spełnieniu poniżej podanych warunków technicznych:

1. Dodatkowe słupy oświetleniowe wraz z oprawami oświetleniowymi należy zasilic linią napowietrzną izolowaną typu AsXSn lub linią kablową typu YAKXs (lub YKXs) o przekroju wynikającym z obliczeń spadku napięcia i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej ;
2. Urządzenia oświetlenia ulicznego muszą spełniać warunki dla urządzeń II klasy ochronności ;
3. Konstrukcje metalowe (tj. słupy, wysięgniki) oraz oprawy oświetleniowe muszą być uziemione;
4. Projektowaną linię oświetlenia ulicznego należy zasilic z istniejącego (najbliższego w stosunku do projektowanej lokalizacji nowych słupów oświetleniowych) słupa linii oświetleniowej niskiego napięcia zlokalizowanego na dz. nr ewid. 638/1;
5. Na słupie wykonać uziemienie o wartości $R_u \leq 10\Omega$;
6. Energia zużywana przez projektowane nowe oprawy oświetleniowe będzie mierzona przez istniejący układ pomiarowo-rozliczeniowy oświetlenia ulicznego zlokalizowany na stacji transformatorowej SN/nn nr 1-0213 „Przygłów 3” w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej;
7. W przypadku gdyby istniejący układ pomiarowo-rozliczeniowy znajdował się w naszej rozdzielnicy stacyjnej nN należy bezwzględnie zaprojektować jego wyniesienie do oddzielnej szafki pomiarowo-sterowniczej oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na nodze stacji słupowej lub jako wolnostojące przy stacji transformatorowej SN/nN;

8. Dokumentacja projektowa dla nowej linii oświetleniowej podlega przez nas uzgodnieniu ;
9. Wybudowane urządzenia oświetlenia podlegają odbiorowi technicznemu przez pracowników w RE Piotrków Tryb.;
10. Wybudowane urządzenia oświetlenia pozostają na majątku i w eksploatacji Urzędu Gminy;
11. Należy **bezwzględnie** dokonać aktualizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji w celu ujednolicenia wartości mocy umownej do odpowiadającej jej wartości zabezpieczenia przedlicznikowego ;
12. Niniejsze pismo należy traktować jako warunki techniczne przyłączenia ;

Wszelkie pytania dotyczące niniejszych warunków przyłączenia prosimy kierować do Wydziału Przyłączenia i Rozwoju w RE Piotrków Tryb. pod numer telefonu /44/ 645-03-33 Adam Ruszkiewicz.

Wszelkie sprawy związane ze uzgodnieniem dokumentacji projektowej należy kierować do Wydziału Majątku Sieciowego w RE Piotrków Tryb. – Piotr Szymczak (tel. /44/ 645-02-21), a sprawy związane z ewentualną aktualizacją umowy dystrybucyjnej do Wydziału Usług Dystrybucyjnych w RE Piotrków Tryb. – Jarosław Baliński (tel. /44/ 645-02-31).

Z poważaniem :

Do wiadomości: RM, RD – w miejscu

„ALTOM” Marcin Kucharski
97-500 Radomsko
ul. Skłodowskiej 61

Kopia : RP

Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski
Wydział Przyłączenia i Rozwoju

Kierownik
Adam Ruszkiewicz

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski
Dyrektor
Piotr Masiarek

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorstwa PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów.