

Piotrków Tryb., dn. 09.02.2022 r.  
RM-01-KAN-018850-2021

**ALTOM Marcin Kucharski**  
ul. Skłodowskiej 61  
97-500 Radomsko

## Uzgodnienie nr 218/2022

### Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.12.2021 r. z datą wpływu do Rejonu w dniu 21.12.2021 r. dotyczące sprawdzenia dokumentacji techniczno-prawnej budowy oświetlenia ulicznego, odb. **Gmina Sulejów w m-ści Przygłów, gm. Sulejów** dz. nr ew. **868/3./810**, informujemy, że przedłożona dokumentacja techniczna zawierająca:

1. trasę projektowanej sieci
2. schemat zasilania

jest zgodna z technicznymi warunkami przyłączenia Nr: **01-RP-001367-2021/AR** z dnia **03.11.2021 r.**

Przedłożoną dokumentację techniczną uzgadniamy z uwagą :

**Zgodnie z warunkami technicznymi pkt. 5 należy zaprojektować uziemienie stanowiska słupowego nn**

**W RSOU zaprojektować zabezpieczenie o charakterystyce C S303C40A a nie jak obecnie typu D**

#### UWAGA:

**Podmiot Przyłączany bezwzględnie zobowiązany jest do aktualizacji umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji ze zwiększeniem mocy umownej do P=22,0kW. Kontakt w sprawach związanych z ww. umową – Wydział Usług Dystrybucyjnych w RE Piotrków Tryb. – Jarosław Baliński (tel. /44/ 645-02-31).**

Prace należy wykonać w sposób, który nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej. Należy przewidzieć konieczność zabezpieczenia ciągłości dostaw energii elektrycznej w wykorzystaniem odpowiednich urządzeń.

Uzgodnienie traci ważność po upływie 2 lat od daty wydania niniejszego pisma. Za poprawność rozwiązania techniczno-ekonomicznego oraz zgodność z przepisami i normami odpowiada jednostka projektowa.

Z poważaniem

Kopia RM/E/JG

Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski  
Wydział Maja i Sieciowego

Kierownik  
**Cezary Hodorowicz**