



**GMINA MIEJSKA
GIŻYCKO**

ZP.271.1.9.2025.MS

Giżycko, 06.05.2025

Wszyscy Wykonawcy

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR 1

Dot. Przebudowa drogi gminnej nr 205014N ul. Sportowa w Giżycku.

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

I. ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

Pytanie 1

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Odpowiedź 1

Zamawiający potwierdza, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Pytanie 2

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

Odpowiedź 2

Zamawiający potwierdza, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

Odpowiedź 3

Zamawiający potwierdza, że jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

Pytanie 4

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem kto jest właścicielem destruktu. Jeżeli Zamawiający wnosimy o podanie miejsca odwozu.

Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, że jest właścicielem destruktu. Miejsce odwozu- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko.

Pytanie 5

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem kto jest właścicielem materiału z rozbiórki (krawężniki, obrzeża, kostka brukowa). Jeżeli Zamawiający, wnosimy o podanie miejsca odwozu.

Odpowiedź 5

Właścicielem materiału z rozbiórki krawężników i obrzeży jest Wykonawca. Zamawiający jest właścicielem z rozbiórki z kostki. Materiał należący do Zamawiającego należy odwieźć do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko.

Pytanie 6

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy do wyceny regulacji włączów studni kanalizacyjnych przyjąć zakup nowych elementów.

Odpowiedź 6

Zamawiający informuje, że do wyceny regulacji włączów studni kanalizacyjnych nie należy przyjmować zakupu nowych elementów.

Pytanie 7

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy do wyceny regulacji skrzynek zaworów wodociągowych należy przyjąć zakup nowych elementów.

Odpowiedź 7

Zamawiający informuje, że do wyceny regulacji skrzynek zaworów wodociągowych nie należy przyjmować zakupu nowych elementów.

Pytanie 8

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy do wyceny regulacji skrzynek zaworów gazowych należy przyjąć zakup nowych elementów.

Odpowiedź 8

Zamawiający informuje, że do wyceny regulacji skrzynek zaworów gazowych nie należy przyjmować zakupu nowych elementów.

Pytanie 9

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy do wyceny regulacji pokryw studzienek telekomunikacyjnych należy przyjąć zakup nowych elementów.

Odpowiedź 9

Zamawiający informuje, że do wyceny pokryw studzienek telekomunikacyjnych nie należy przyjmować zakupu nowych elementów.

Pytanie 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że warstwa wiążąca i ścieralna ma zostać wykonana dla kategorii ruchu KR2.

Odpowiedź 10

Zamawiającego potwierdza, że warstwa wiążąca i ścieralna ma zostać wykonana dla kategorii ruchu KR2.

Pytanie 11

Proszę o potwierdzenie, że stałego oznakowania poziomego i pionowego nie należy wykonywać. Jeśli należy to proszę o przekazanie projektu SOR oraz ilości.

Odpowiedź 11

Zamawiający informuje, że nie należy wykonywać stałego oznakowania poziomego i pionowego.

Pytanie 12

Proszę o potwierdzenie, że koryta pod jezdnię nie należy wykonywać zgodnie z przedmiarem.

Odpowiedź 12

Zamawiający informuje, że koryta pod jezdnię należy wykonywać zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 13

Proszę o określenie kto jest właścicielem materiału z frezowania. Jeśli Zamawiający to proszę o wskazanie km odwozu.

Odpowiedź 13

Zamawiający informuje, że jest właścicielem materiału z frezowania. Odległość na jaką należy odwieźć materiał powstały w wyniku frezowania wynosi do 2 km.

Pytanie 14

Proszę o określenie kto jest właścicielem materiału z rozbiórki elementów betonowych. Jeśli Zamawiający to proszę o wskazanie km odwozu.

Odpowiedź 14

Zamawiający informuje, że jest właścicielem materiału z rozbiórki elementów betonowych. Odległość na jaką należy odwieźć materiał powstały w wyniku frezowania wynosi do 2 km.

Pytanie 15

W SWZ i umowie napisano, że należy wykonać oprawy sodowe typu LED. Oprawy sodowe nie istnieją typu LED. Są albo oprawy sodowe albo LED. Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać oprawy typu LED.

Odpowiedź 15

Zamawiający potwierdza, że należy wykonać oprawy typu LED.

Pytanie 16

Proszę o potwierdzenie, że nie należy układać rur osłonowych na sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź 16

Zamawiający potwierdza, że nie należy układać rur osłonowych na sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej.

Pytanie 17

Proszę o potwierdzenie, że nie należy przebudowywać sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź 17

Zamawiający potwierdza, że nie należy przebudowywać sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej.

Pytanie 18

Czy materiał z demontażu branży elektrycznej (oprawy, wysięgniki) jest własnością Zamawiającego? Jeśli tak, to proszę o wskazanie miejsca odwozu.

Odpowiedź 18

Zamawiający informuje, że materiał z demontażu branży elektrycznej (oprawy, wysięgniki) jest własnością Wykonawcy.

Pytanie 19

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie strumienia i/lub mocy dla opraw oświetlenia.

Odpowiedź 19

Zamawiający informuje, że moc dla opraw oświetlenia wynosi 50 W oraz min 8000 lum.

Pytanie 20

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntami niezbędnymi do wykonania inwestycji.

Odpowiedź 20

Zamawiający potwierdza, że dysponuje gruntami niezbędnymi do wykonania inwestycji.

Pytanie 21:

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Odpowiedź 21

Zamawiający potwierdza, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Pytanie 22

Prosimy o wskazanie czyją własność stanowią elementy z rozbiórki. Jeśli Zamawiającego - prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

Odpowiedź 22

Zamawiający w odpowiedziach na pytania nr 4 ,5 ,13 ,14 oraz 18 wskazuje własność poszczególnych elementów z rozbiórki oraz miejsce odwozu materiału.

Pytanie 23

Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy ujmować kosztów wykonania odcinków próbnych dla żadnej warstwy konstrukcyjnej.

Odpowiedź 23

Zamawiający potwierdza, że w wycenie nie należy ujmować kosztów wykonania odcinków próbnych dla żadnej warstwy konstrukcyjnej.

Pytanie 24

Czy pozycja przedmiaru robót „Regulacja włączów studni kanalizacyjnych”, obejmuje jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów typu: włącz żeliwny, pokrywa betonowa?

Odpowiedź 24

Zamawiający informuje, że pozycja przedmiaru robót „Regulacja włączów studni kanalizacyjnych” obejmuje jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów typu: włącz żeliwny, pokrywa betonowa.

Pytanie 25

Czy pozycja przedmiaru robót „Regulacja skrzynek zaworów wodociągowych”, obejmuje jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów typu: skrzynka uliczna wodociągowa?

Odpowiedź 25

Zamawiający informuje, że pozycja przedmiaru robót „Regulacja skrzynek zaworów wodociągowych” obejmuje jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów typu: skrzynka uliczna wodociągowa.

Pytanie 26

Czy pozycja przedmiaru robót „Regulacja skrzynek zaworów gazowych”, obejmuje jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów typu: skrzynka żeliwna?

Odpowiedź 26

Zamawiający informuje, że pozycja przedmiaru robót „Regulacja skrzynek zaworów gazowych” obejmuje jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów typu: skrzynka żeliwna.

Pytanie 27

Czy pozycja przedmiaru robót „Regulacja pokryw studzienek telekomunikacyjnych”, obejmuje jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów?

Odpowiedź 27

Zamawiający informuje, że pozycja przedmiaru robót „Regulacja pokryw studzienek telekomunikacyjnych” obejmuje jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów.

Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur karbowanych PP SN8 na kanalizacji deszczowej o średnicy 200mm?

Odpowiedź 28

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur PP karbowanych o średnicy wewnętrznej 200 mm oraz sztywności obwodowej minimum 8 kN/m² (SN8).

(-) Kamil Wojciechowski
Z-ca Burmistrza Miasta