

Protokół nr25.....data...10.12.2014r.....

12/23

2

PROTOKÓŁ SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ

Obiekt Komenda Powiatowa Policji

Miejscowość Namysłów ul. Piłsudskiego.....

Miernik MPI-511nr serii521080

Lokal Nr.	Lp.	Nazwa urządzenia	Typ bosp	I bosp	Ia	Uo	Zs	Zsx Ia	Ocena
				A	A	V	$\frac{\Omega}{V}$	V	
8	1	Klimatyzacja	S	16	80	230	0.6	48	pozytywna
	2	Gn.1 monitoring	S	16	80	230	0.3	24	pozytywna
	3.	Gn.2	S	16	80	230	0.3	24	pozytywna
	4	Kurtyna	S	16	80	230	0.5	40	pozytywna
	5.	Gn.Bojler pom.socj	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
	6	Gn.Ist.bojler	S	16	80	230	0.5	40	pozytywna
	7	Gn .bojler wc	S	16	80	230	0.5	40	pozytywna
	8	Gn .bojler wc	S	16	80	230	0.5	40	pozytywna
	9	Wentylator kanalowy	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
	10	Wentylator kanalowy	S	16	80	230	0.6	48	pozytywna
	11	Dzwonek	S	6	40	230	0.6	24	pozytywna
	12	Gn. 1 pom.socj.serwer.	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
	13	Gn.2	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
	14	Gn.3	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
	15	Gn 4	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
	16	Gn.5	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
	17	Gn.6	S	16	80	230	0.5	40	pozytywna
	18	Gn.7	S	16	80	230	0.5	48	pozytywna
	19	Gn.8	S	16	80	230	0.6	48	pozytywna
	20	Gn.9	S	16	80	230	0.6	40	pozytywna
	21	Gn.10	S	16	80	230	0.6	48	pozytywna
	22	Gn.11	S	16	80	230	0.6	48	pozytywna
	23	Gn.12	S	16	80	230	0.7	56	pozytywna
	24	Gn.1 dyżurka	S	16	80	230	0.3	24	pozytywna
	25	Gn.2	S	16	80	230	0.3	24	pozytywna
	26	Gn.3	S	16	80	230	0.3	24	pozytywna
	27	Gn.4	S	16	80	230	0.3	24	pozytywna
	28	Gn.5	S	16	80	230	0.3	24	pozytywna
	29	Gn.6	S	16	80	230	0.3	24	pozytywna
	30	Gn.7	S	16	80	230	0.3	24	pozytywna
	31	Gn.8	S	16	80	230	0.3	24	pozytywna
	32	Gn.9	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
	33	Gn.10	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
	34	Gn.11	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
	35	Gn.12	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
	36	Gn.13	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
	37	Gn.14	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
	38	Gn.15	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
	39	Gn.16	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
	40	Gn.1 pok.przyj.recep.	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
	41	Gn.2	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna

42	Gn.3	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
43	Gn.4	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
44	Gn.5	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
45	Gn.6	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
46	Gn.7	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
47	Gn.8	S	16	80	230	0.5	40	pozytywna
48	Gn.9	S	16	80	230	0.5	40	pozytywna
49	Gn.10	S	16	80	230	0.5	40	pozytywna
50	Ośw.ew.dyżurka	S	16	80	230	0.3	24	pozytywna
51	Ośw.ew.komunikacja	S	16	80	230	0.3	24	pozytywna
52	Ośw.ew.komunikacja	S	16	80	230	0.3	24	pozytywna
53	Ośw.ew.pom.socjalne	S	16	80	230	0.3	24	pozytywna
54	Ośw.ew.pom.serwer.	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
55	Ośw.ew.klatka schod.	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
56	Ośw.ew.korytarz	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
57	Ośw.ew.wej.do budyn.	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
57	Ośw.zewnętrzne	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
58		S	16	80	230	0.5	40	pozytywna
59		S	16	80	230	0.5	40	pozytywna
60	Ośw.dyż.socj.serwer.	-	-	-	-	-	-	-
61		S	16	80	230	0.3	24	pozytywna
62		S	16	80	230	0.3	24	pozytywna
63		S	16	80	230	0.3	24	pozytywna
64		S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
65		S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
66		S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
67		S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
68		S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
69		S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
70		S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
71		S	16	80	230	0.5	40	pozytywna
72		S	16	80	230	0.5	40	pozytywna
73	Ośw.pom.przej.szat.wc.komunikacja	-	-	-	-	-	-	-
74		S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
75		S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
76		S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
77		S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
78		S	16	80	230	0.5	40	pozytywna
79		S	16	80	230	0.5	40	pozytywna
80		S	16	80	230	0.5	40	pozytywna
81		S	16	80	230	0.5	40	pozytywna
82		S	16	80	230	0.5	40	pozytywna
83	Ośw.korytarz.pok.przy.	-	-	-	-	-	-	-
84		S	16	80	230	0.5	40	pozytywna

85		S	16	80	230	0.5	40	pozytywna
86		S	16	80	230	0.5	40	pozytywna
87		S	16	80	230	0.5	40	pozytywna
88		S	16	80	230	0.6	48	pozytywna
89		S	16	80	230	0.6	48	pozytywna
90		S	16	80	230	0.6	48	pozytywna
91		S	16	80	230	0.6	48	pozytywna
92	Zapora drogowa	S	6	40	230	0.6	24	pozytywna
93	Ośw. zew.stare	S	10	50	230	0.7	35	pozytywna
94	Ośw.cele,bojler	S	10	50	230	0.7	35	pozytywna
95	Gn.nap.gwar.dyżurka	-	-	-	-	-	-	pozytywna
96	Gn.1	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
97	Gn.2	S	2	80	230	0.4	32	pozytywna
98	Gn.3	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
99	Gn.4	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
100	Gn.5	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
101	Gn.6	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
102	Gn.7	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
103	Gn.8	S	16	80	230	0.4	32	pozytywna
104	Gn.9	S	16	80	230	0.5	40	pozytywna
105	Gn.10	S	16	80	230	0.5	40	pozytywna
106	Gn.1 szyfrogram	S	16	80	230	0.4	0.4	pozytywna
107	Gn.2	S	16	80	230	0.4	0.4	pozytywna
108	Gn.3	S	16	80	230	0.4	0.4	pozytywna
109	Gn.4	S	16	80	230	0.4	0.4	pozytywna
110	Gn.1 szyfrogram	S	16	80	230	0.4	0.4	pozytywna
111	Gn.2	S	16	80	230	0.4	0.4	pozytywna
112	Gn.3	S	16	80	230	0.4	0.4	pozytywna
113	Gn.4	S	16	80	230	0.4	0.4	pozytywna
114	Gn.nap.gwar.pok.przyj.	S	16	80	230	0.3	30	pozytywna
115	Gn.1	S	10	50	230	0.7	35	pozytywna
116	Gn.2	S	10	50	230	0.7	35	pozytywna
117	Gn.3	S	10	50	230	0.7	35	pozytywna
118	Gn.4	S	10	50	230	0.7	35	pozytywna
119								
120								
121								
122								
123								

Uwagi - bez uwag

Wniosek: - instalacja elektryczna zasilająca TE, oprawy oświetleniowe, gniazda, wentylatory

, oprawy oświetleniowe ewakuacyjne kierunkowe nadaje się do eksploatacji

Kwalifikacje SEP-D/615/22/14/12 i E/615/11/31/12

Pomiary wykonał

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
Andrzej Marciniak
49-330 Łosiów, Ul. Kolejowa 30
NIP: 747-108-27-51 REGON: 531078703

Zakład Usługowo-Produkcyjny
TAKAF Andrzej Karas
49-330 Łosiów, ul. Dąbrowskiego 28
tel. 608 300 555 kom. 608 300 555
NIP: 747-108-27-51 REGON: 530571620