

ZP.271.9.25

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – dalej p.z.p. pn.:

**„Remont drogi gminnej 140241K ulica Bema w km od 0+000 do km 0+438 w miejscowości Miechów, gm. Miechów”**

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o potwierdzenie, iż podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem można wykonać metodą na miejscu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z dowozu.

BORMISTRZ

*Dariusz Marczewski*

*dn* 9