

SPZ.271.12.2023

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), pn.:

Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ww. ustawy zamawiający, w odpowiedzi na wnioski wykonawców, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Dotyczy wyjaśnień z dn.03.04.2023. Odpowiedź na pytanie nr 3 jest twierdząca, a jednocześnie niezgodna z propozycją oferenta. Prosimy o potwierdzenie, że do mieszanki AC22P można zastosować asfalt 35/50, zgodnie z SST.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza stosowania asfaltu D35/50.

Zgodnie z odpowiedzią z 03.04.2023r. należy stosować asfalt PMB 25/55-60.

W związku z realizacją dwóch odcinków zamawiający ujednotacza wymagania dla konstrukcji. Wytyczne dla warstwy podbudowy bitumicznej należy przyjąć zgodnie z WWIORB stanowiącym załącznik do PFU.

Adam Karzewnik
II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/

URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Tryb.

t: 44 732 77 01, 44 732 77 33, f: 44 732 77 35

bezpłatna infolinia: 800 241 251

e: e-urząd@piotrkow.pl www.piotrkow.pl

e-PUAP: /5w837chbcv/skrytka