



Zakład Gospodarki Lokalowej
40-190 Mikołów
ul. Kolejowa 2

dotyczy: opinii na temat remontu schodów wejściowych do budynku „Biały Domek” w Mikołowie przy ul. K. Miarki 15.

W nawiązaniu do wstępnych ustaleń z pracownikami ZGL w Mikołowie na temat remontu schodów wejściowych do budynku „Biały Domek” w Mikołowie przy ul. K. Miarki 15, informuję:

- prace remontowe przedmiotowych schodów powinny polegać na przywróceniu pierwotnego wystroju materiałów kamiennych, ustalonych w oparciu o zachowane oryginalne elementy kamieniarki,
- jako materiału do wykonania elementów kamiennych należy użyć piaskowca, należy zastosować z kamieniołomu Długopole jako najtrwalszego w użytkowaniu na publicznych ciągach pieszych,
- stopnice należy wykonać jako profilowane od czoła i po bokach z wypustem, a podstopnice jako groszkowane z gładkimi ramkami.
- istniejące tralki należy odczyścić i przemalować w kolorze zgodnym z kolorem detalu architektonicznego występującego na elewacji,
- istniejący betonowy pochwył należy wykończyć szpachlami imitującymi piaskowiec, na przedmiotową inwestycję należy opracować projekt wykonawczy i uzgodnić w Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Katowicach.

MIĘSKA KONSERWATOR ZABYTKÓW
w Mikołowie
mgr inż. arch. Andrzej Gortel