


Schemat ideowy rozmieszczenia aparatury rozliczeniowej – PARA.
Zasilanie WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Nr5



Uwaga:

Kolorem czerwonym zaznaczono urządzenia EC Bedzin Sp. z o.o.
 Kolorem zielonym zaznaczono urządzenia
 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

Dane aparatury rozliczeniowej

Oznaczenie punktu pomiaru	Magistrala	Aparat i zakres	Klasa	Ciepłota różnicowa	Uwagi
PIRB.1	Szpital Wojewódzki	BEISON typ 3051 Hart/4-20 mA 0-12 t/h	0,075	101,91 kPa	nr fabr. 8370943
PR8.2	Szpital Wojewódzki	Sinens typ SITTRANS P304 Hart/4-20mA 0-1,6MPa	0,075	---	nr fabr. 0240001
TRB.3	Szpital Wojewódzki	LIMA THERM TOP-17E Pt 500	A	---	nr fabr. 297716
Przelicznik ciepła typ CRP-05-P			0,3	układ podstawowy	
Zamów:					Specjalista
Nazwa rysu:	Schemat aparatury rozliczeniowej pary				Nr rysu: WPE-02-01
Notatnika i imię	Data	Podpis	Nr projektu		
Opracował: P. Baran	1.2020r.				
Kreślił: P. Baran	1.2020r.				
Sprawił: mgr inż. W. Musiałek	1.2020r.		Uwagi		
Zatwierdził: mgr inż. P. Kowalszyk	1.2020r.				
Elektrociepłownia Bedzin Sp. z o.o.					Kopia nr: