

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
44-100 GLIWICE, ul. Chorzowska 150  
tel. 32 330 46 00, fax 32 330 46 01  
NIP 631-21-25-476, Regon 273604433

Gliwice, dnia 13.10.2023r.

Do Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia

PKM / TR / 5099 / 2023

Dotyczy: Wykonania instalacji wodnej w budynku hali Stacji Obsługi Pojazdów w znajdującej się na terenie PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, sprawa nr PKM/TR/PN/09/2023/R

Zgodnie z pkt. 8.5 Zapytania ofertowego Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło od Wykonawcy:

**Pytanie nr 1**

„Czy zasilanie do elektrycznych podgrzewaczy wody można wziąć z obwodów oświetleniowych znajdujących się przy umywalkach?”

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje, że zasilanie do elektrycznych podgrzewaczy wody należy wpiąć do gniazdek elektrycznych.


**Pytanie nr 2**

„Czy kable zasilające do podgrzewaczy wody można prowadzić w peszlach przykręconych do kafelek, czy należy je prowadzić pod kafelkami?”

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający informuje, że kable zasilające do podgrzewaczy wody można prowadzić w peszlach lub korytkach. Peszel/korytko należy wykonać estetycznie oraz dobrze przytwierdzić do ściany czy kafelek.

WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI

  
Maciej Krawczyk

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI

  
Henryk Szary

