










LEGENDA	
	Oprawa oświetlenia awaryjnego np AXPO B - 190 lm 1h
	Oprawa oświetlenia awaryjnego np AXPC_B - 190 lm 1h
	Oprawa oświetlenia awaryjnego np. OUTDOOR LED 390lm + HTR-25 1h
	Oprawa oświetlenia awaryjnego np EXIT S - 170lm 1h

LEGENDA	
	Płaskownik FeZn 30x4 uziom ławy fundamentowej
	Złącze kontrolne w puszcze
	Drut FeZn Ø8mm przewód odprowadzający
<b>UWAGI:</b> 1) uziom wykonać jako uziom ławy fundamentowej płaskownikiem ocynkowanym FeZn 30x4 ułożonym w ławie fundamentowej. 2) rezystancja wypadkowa uziomu $R \leq 10\Omega$ . 3) z uziomu wykonać wypust do głównej szyny wyrównawczej GSW.	

■ JEDNOSTKA PROJEKTOWA Projektowanie i Obsługa Inwestycji Damian Łabarczuk ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krośnice		
■ INWESTOR Gmina Krośnice ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice		
■ OBIEKT Budynek rekreacyjny		
■ ADRES dz. nr 158, AM 1, ob. 021302_2.005 Dąbrowa jedn. ewid. 021302_2 Krośnice		
■ BRANŻA Sanitarna	■ STADIUM Projekt wykonawczy	
■ PROJEKTOWAŁ techn. Andrzej Kaczmarek	■ NR UPRAWAŃ spec. elektr. 396/88/UW	■ PODPIS 
■ SPRAWDZIŁ mgr inż. Waldemar Niedbała	■ NR UPRAWAŃ spec. elektr. DOŚ/0180/PWBE/20	■ PODPIS 
■ DATA 27.06.2022	■ SKALA 1:100	■ TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA EWAKUACJI
■ NR RYS IE-3_A		
Wszelkie prawa zastrzeżone. Reproduction without permission is prohibited		