

**Protokół z narady koordynacyjnej**  
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,  
przeprowadzonej przez Starostę Będzińskiego sposobem elektronicznym  
w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Będzinie  
w terminie do 2022-10-28

**Znak sprawy:** WG.6630.225.2022

**Wnioskodawca:** MATEUSZ SZOBER  
32-600 BRZEZINKA ul. LEŚNA 6A

**Opis przedmiotu narady:**

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią dla budynków w Będzinie przy ul. Energetycznej 10, 10a, 10b z uwzględnieniem możliwości przyłączenia do innego budynku

**Przewodniczący narady koordynacyjnej:** Katarzyna Naściszewska

**Protokolant:** Joanna Kulisa

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi
1.	Aquaplust Sp. z o.o. Bobrowniki	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
2.	Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. Piotr Bociek	nie dotyczy Nie dotyczy
3.	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
4.	Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej Mierzęcice Aleksander Mańdok	nie dotyczy Nie dotyczy
5.	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Katowice Andrzej Piątek	pozytywne bez uwag Brak uwag
6.	Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej Czeladź	nie dotyczy Nie dotyczy

	Aleksandra Pilarska	
7.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Będzin  Aneta Rokicka	pozytywne z uwagami  Uzgadnia się pod warunkiem zachowania uwag z pisma z dn. 28.09.2022r.; Nr NT.EZ.441.310.S1017.2022.
8.	NETIA S.A.  Tadeusz Banaś	pozytywne bez uwag  Brak uwag
9.	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach  Gabriela Gocyła - Moś	nie dotyczy  Nie dotyczy
10.	Orange Polska S.A. Katowice	pozytywne bez uwag  Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
11.	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny Katowice  Dawid Mędrecki	pozytywne bez uwag  Brak uwag
12.	PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Południowy  Tomasz Minicki	nie dotyczy  Nie dotyczy
13.	PKP Energetyka S.A. Warszawa	pozytywne bez uwag  Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
14.	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa	pozytywne bez uwag  Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
15.	PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach	pozytywne bez uwag  Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
16.	PKP Telkol Sp. z o.o. Katowice	pozytywne bez uwag  Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
17.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	pozytywne bez uwag  Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

18.	Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie _____ Krzysztof Błach	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
19.	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Wydział obsługi sieci Zabrze _____	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
20.	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Będzinie _____	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
21.	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Bytomiu _____ Marcin Stolarski	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
22.	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Świętochłowicach _____ Mirosław Kozak	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
23.	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Zawierciu _____ Tomasz Drożdżyński	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
24.	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze _____ _____	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
25.	Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o. _____ Tomasz Turek	pozytywne z uwagami _____ Uzgadnia się pozytywnie projektowaną trasę rurociągu. Ze względu na występowanie podpór ciepłociągu w sąsiedztwie projektowanej kanalizacji, sposób zabezpieczenia podpór rurociągu na czas prowadzenia prac należy pisemnie uzgodnić z SCE. Prace w rejonie skrzyżowania prowadzić pod nadzorem SCE.
26.	TAURON Ciepło Sp. z o.o. Obszar Ciepły nr 1 _____ _____	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

27.	TAURON Ciepło Sp. z o.o. Obszar Ciepłny nr 5  Sławomir Kuśtra	pozytywne bez uwag  Brak uwag
28.	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie  Dariusz Gąstała	pozytywne z uwagami  Uzgadnia się pod warunkiem zachowania uwag zawartych w piśmie. Znak: TD/OBD/OMD/UB/DG/1596/2022 Z dnia: 09.09.2022
29.	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach  Marcin Patyk	nie dotyczy  Nie dotyczy
30.	TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.  Robert Jurczak	nie dotyczy  Nie dotyczy
31.	T-Mobile Polska S.A.  	pozytywne bez uwag  Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
32.	Tramwaje Śląskie S.A.  Tomasz Łukaszek	pozytywne bez uwag  Brak uwag
33.	Wojkowickie Wody Sp. z o.o.  	pozytywne bez uwag  Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
34.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach  Marcin Fabijański	nie dotyczy  Nie dotyczy
35.	Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych Siewierz  	pozytywne bez uwag  Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
36.	Zarząd Dróg Wojewódzkich  	pozytywne bez uwag  Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:		
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi
1.	Prezydent Miasta Będzin  	pozytywne bez uwag  Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
Inne podmioty:		
	Oznaczenie innych	Stanowisko/treść uwagi

Lp.	podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz Imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:	
1.	PODGIK Będzin _____ Katarzyna Naściszewska	pozytywne bez uwag _____ W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne obowiązkiem inwestora jest ochrona wszystkich znaków geodezyjnych znajdujących się w obszarze realizacji inwestycji, po uzyskaniu stosownych pozwoleń.
2.	Starostwo Powiatowe w Będzinie - Wydział Architektury _____ Dariusz Kruczkowski	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczony za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

**Z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO**

Podpis i pieczęć protokółanta narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990 z późn.zm.), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021.1374), powiatową bazę GESUT aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.
3. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwu lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
4. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).

**Z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO**

Podpis i pieczęć przewodniczącego narady koordynacyjnej



