



ZP.271.1.2024.KA

Śmigiel, 13.02.2024 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej”.

Ilekoć w piśmie będzie użyte słowo „ustawa” dotyczyć ono będzie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 w związku z art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do ww. postępowania w dniu 13.02.2024 r., wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Niestety zaprojektowany system nawierzchni jest obciążony błędem. Tradycyjny, powszechnie stosowany system natryskowy ma układ warstw 1+2 - wtedy ma dobrą dynamikę oraz wysoką wytrzymałość i jest przepuszczalny dla wody. Pogrubienie warstwy użytkowej do 4-5mm uszczelni system co bezpowrotnie zaburzy jego przepuszczalność i nie przedłuży jego żywotności, pozbawi go dynamiki. Poza tym granulaty EPDM do warstwy użytkowej ma frakcję 0,5-1,5mm, frakcja 1-4mm zapcha dyszę natryskiwarki.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową, dopuszcza tolerancję wykonania nawierzchni poliuretanowej $\pm 10\%$.

BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Małgorzata Adamczak