









SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU:

-  Optyczna czujka dymu
  -  Optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania
  -  Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP
  -  Element kontrolno sterujący
  -  Zasilacz buforowy EN-54
  -  Sygnalizator akustyczno - optyczny adresowalny
-  Projektowana instalacja HTKSHekw 1x2x0,8

Uwaga:

1. W trakcie opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej niezależna jednostka opracowuje na zlecenie Zamawiającego ekspertyzę techniczną, pożarowo-budowlaną, której zakres obejmuje cały budynek, w którym zlokalizowana jest Centralna Sterylizatornia. Jeżeli w ekspertyzie (i odstępie od obowiązujących przepisów technicznych wydanym przez Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej) zawarte zostaną zalecenia i wymagania do spełnienia dotyczące obszaru Centralnej Sterylizatorni, to są one dla Wykonawcy obiektu obowiązkowe do spełnienia, jako warunek konieczny ukończenia robót budowlanych i uzyskania niezbędnych odbiorów. Jakielikolwiek opracowania projektowe niezbędne do wykonania, a wynikające z ww. ekspertyzy bądź odstępswa nie są objęte niniejszą dokumentacją projektową.

$\pm 0.00 = 157.19 \text{ m n.p.m.}$



Investor:

**SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO  
W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE**  
65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26

Projekt:
----------

REMONT I PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ WRAZ Z  
WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ  
ROZBUDOWA BUDYNKU C1 REALIZOWANA W RAMACH INWESTYCJI POD  
NAZWĄ "ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU  
UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINOWSKIEGO  
W ZIELNEJ GÓRZEZ SP. Z O.O.

Adres obiektu	
---------------	--

Zielona Góra, ul. Zyty 26  
Działki nr 61/11, obręb ewidencyjny 0017,

Stadium dokumentacije / branža:

Projekt wykonawczy/techniczny  
/elektryczna

Oznakowanie planu:

Rzut piwnicy w obszarze obj  
opracowaniem.  
Instalacja Sygnalizacji Pożaru

Generalny Projektant:

Nr projekta (ARCUS)	Faza	Nr rysunku	Index
140849	56	T0102	

Telefon: 68 320 33 49		Plik: 56T 0102 .dwg
Fax: 68 320 33 49		
dr inż.	Upr. bud.	Data: 8.11.2021
Projektował: Marek Kopeć	upr. LBS/0008/PCE/08 inż. w zakresie sieci instalacji i urządzeń elek. i elektroenerg.	Sprawił:

Opracował:		Maciej Bieleńiak LBS.0058.POCZ.12 mgr. w zakresie studiów inżynierskich urządzeń elektr. i elektroenerg.
------------	--	---

**ARCUS**  
 Consult Zielona Góra Sp. z o.o.  
 ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Góra  
 Tel./fax: 68 320 33 49  
 email: [office@arcus-consult.pl](mailto:office@arcus-consult.pl)