

SPECYFIKACJA

w postępowaniu realizowanym w trybie zapytania ofertowego
w ramach Regulaminu Udzielenia Zamówień Publicznych w UMG
**na Przeglądy okresowe, konserwację i serwis
podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych**

I. Opis przedmiotu zamówienia.

CPV: 35110000-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa 44480000-8 Różny sprzęt gaśniczy

1. Przedmiotem Umowy jest przegląd okresowy, konserwacja i serwis podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w budynkach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, według poniższego wykazu:

1) Obiekt nr I, ul. Morska 81-87 Gdynia:

- Gaśnice proszkowe i śniegowe – ok. 360-400 szt.;
- Agregat gaśniczy – ok. 15szt.;
- Hydranty zewnętrzne:
 - Hydrant nadziemny 80 Ø – 3 szt.
 - Hydrant nadziemny 52 Ø – 2 szt.
 - Hydrant podziemny 80 Ø- 7 szt.
- Hydranty wewnętrzne:
 - **Budynek „A”:**
 - Hydranty Ø 52: **9 szt.**
 - Hydranty Ø 25: **2 szt.**
 - **Budynek „B”:**
 - Hydranty Ø 25: **12 szt.**
 - **Budynek „C”:**
 - Hydranty Ø 25: **28 szt.**
 - Hydranty Ø 52: **2 szt.**
 - **Budynek „F”:**
 - Hydranty Ø 25: **8 szt.**
 - **Budynek „H”**
 - Hydranty Ø 25: **1 szt.**
 - Hydranty Ø 52: **1 szt.**
 - **Budynek „I”:**
 - Hydranty Ø 52: **1 szt.**
 - **Budynek „K”:**
 - Hydranty Ø 52: **2 szt.**
- Oświetlenie awaryjne;
- Przeciwpożarowe wyłączniki prądu – ok. 30 szt.

2) Obiekt nr II, Al. Jana Pawła II 3 Gdynia:

- Gaśnice proszkowe i śniegowe – ok. 60 szt.
- Hydranty wewnętrzne
 - Hydranty Ø 52: **11 szt.**
 - Hydranty Ø 25: **10 szt.**
- Hydrant zewnętrzny znajdujący się na terenie Obiektu – 1 szt.;
- Hydrant zewnętrzny znajdujący się poza terenem Obiektu, z którego korzysta uczelnia w celu spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej – 2 szt.;
- Awaryjne oświetlenie;
- Przeciwpowozarowe wyłączniki prądu – ok. 15 szt.

Ośrodek Żeglarski Gdynia

- gaśnica proszkowa 2kg – 1szt.
- gaśnica CO₂ UGS-2X 2 kg – 2 szt.
- gaśnica proszkowa 4kg – 2szt.
 - wykonanie okresowego przeglądu, konserwacji i serwisu podręcznego, a także wystawienie **dokumentu o legalizacji dla Urzędu Morskiego** sprzętu gaśniczego znajdujące się na jachtach;
- gaśnica proszkowa 2kg – 2 szt.
- gaśnica proszkowa 1kg – 2 szt.
 - bez wystawienia dokumentu o legalizacji dla Urzędu Morskiego.

3) Domy Studenckie:

Studencki Dom Marynarza nr 2, ul. Sędzickiego 19 Gdynia:

- Gaśnice proszkowe i CO₂ – 31 szt.
- Skrzynki na gaśnice – 25 szt.
- Hydranty wewnętrzne – 15 szt.
- Hydranty zewnętrzne – 1 szt.
- Awaryjne oświetlenie;
- Przeciwpowozarowe wyłączniki prądu – ok. 10 szt.

Studencki Dom Marynarza nr 3, ul. Beniowskiego 15/17 Gdynia:

- Gaśnice proszkowe i CO₂ – 31 szt.
- Skrzynki na gaśnice – 25 szt.
- Hydranty wewnętrzne – 14 szt.
- Przyłącza hydrantowe instalacji wewnętrznej do budynku – 2 szt.
- Awaryjne oświetlenie;
- Przeciwpowozarowe wyłączniki prądu – 2 szt.

Studencki Dom Marynarza nr 4, ul. Beniowskiego 20 Gdynia:

- Gaśnice proszkowe i CO₂ – 31 szt.
- Skrzynki na gaśnice – 25 szt.
- Hydranty wewnętrzne – 14 szt.
- Przyłącza hydrantowe instalacji wewnętrznej do budynku – 2 szt.
- Hydrant zewnętrzny – 1 szt.
- Awaryjne oświetlenie;
- Przeciwpowozarowe wyłączniki prądu – szt. 2

Zestawienie zbiorcze dla lokalizacji ul. Długi Targ 41/42

- Gaśnica proszkowa GP-6z, x ABC - 8 szt.
- Gaśnica śniegowa GS 5x - 1 szt.
- Gaśnica śniegowa GS 2x - 1 szt.
- Hydrant wew. H-52 - 4 szt. (cztery na każdej kondygnacji)

Zestawienie zbiorcze dla lokalizacji ul. ul. Oliwska 85 Gdańsk

- Gaśnica proszkowa GP-6z, x ABC - 2 szt.

Zestawienie zbiorcze dla lokalizacji ul. De Plelo 20 Gdańsk

- Gaśnica proszkowa GP-6z, x ABC - 20 szt.
- hydrant wewnętrzne: DN 25 – 9 szt., DN 33 – 7 szt.
- Oświetlenie awaryjne;
- Przeciwpowozarowe wyłączniki prądu ok. 20 szt.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy z najwyższą starannością.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia okresowych przeglądów, konserwacji i serwisu podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w budynkach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz całodobowego świadczenia odpłatnych usług serwisowych w ramach utrzymania w/w sprzętu oraz urządzeń w stanie sprawności technicznej.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania awarii lub uszkodzenia sprzętu gaśniczego lub urządzeń przeciwpożarowych w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili otrzymania zgłoszenia oraz do usunięcia tej awarii w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Wykonawca wykona przegląd i konserwację sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych opisanych w pkt 1, w terminach wskazanych pisemnie przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.
7. W następstwie przeglądu wykonawca wykona wszelkie prace regulacyjne, konserwacyjne lub naprawy niezbędne dla sprawnego działania sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych.
8. Naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych, wynikające ze stwierdzonych podczas przeglądów usterek potwierdzonych odpowiednimi zapisami w protokole oraz zgłoszeń Zamawiającego, będą wykonywane na podstawie odrębnego zlecenia i rozliczane w oparciu o kosztorys przedstawiony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Czas zawarcia umowy: 24 miesiące od daty podpisania umowy.

II. Kryterium oceny Wykonawcy:

Sposób wyboru oferty (kryteria oceny): Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny:

1. Łączna cena jako suma cen jednostkowych przeglądu hydrantów i gaśnic z podziałem na rodzaje – 20 pkt.
 - a) Hydrant Ø 25 i 52
 - b) Gaśnica śniegowa 2,4,6 kg
 - c) Gaśnica proszkowa 2,4,6 kg

Liczba punktów = (najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert / cena podana w ofercie badanej) * waga

2. Czas usuwania awarii lub uszkodzenia sprzętu gaśniczego lub urządzeń przeciwpożarowych od chwili otrzymania zgłoszenia wyrażony w godzinach – 20 pkt

Maksymalna wartość akceptowalna przez Zamawiającego to 24 godziny.

Punkty będą przyznawane proporcjonalnie w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie.

3. Posiadanie certyfikatów do wykonywania serwisu gaśnic różnych producentów (należy załączyć do oferty dokumenty potwierdzające) – 20 pkt

Punkty będą przyznawane proporcjonalnie w zależności od ilości posiadanych certyfikatów przez Wykonawcę.

4. Posiadanie certyfikatu ISO 9001 (należy załączyć do oferty dokumenty potwierdzające) – 20 pkt

5. Posiadanie ubezpieczenia OC powyżej wymaganej przez Zamawiającego minimalnej sumy 1 mln złotych (należy załączyć do oferty dokumenty potwierdzające) – 20 pkt

Punkty będą przyznawane proporcjonalnie w zależności od sumy ubezpieczenia wynikającej z polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

III. Opis sposobu przygotowania ofert

1. **Ofertę należy sporządzić uzupełniając wymagane dane w formularzu na stronie ogłoszenia (w cenach brutto maksymalnych).**

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

3. Treść oferty powinna odpowiadać treści ogłoszenia.

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

IV. Składanie i otwarcie ofert

1. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć za pośrednictwem portalu Open Nexus.

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że nastąpi to przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę.

V. Podpisanie umowy

Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana z Wykonawcą umowa sporządzona na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji.