

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Dostawa rur polietylenowych do wody o parametrach:

- PE 100 RC SDR 11, PN 16
- średnica zewnętrzna DN 32mm
- konstrukcja dwuwarstwowa zgodnie z normą PN-EN 12201-2
- aprobatą ITB z zapisem o możliwości stosowania w bezwykopowym lub wąskowykopowym układaniu i instalacji bez podsypki i obsypki piaskowej
- ilość 100m
- rury winny zostać dostarczone w zwojach o długości 100m

Rury powinny być oznakowane zgodnie z normami tj. posiadać stałe oznaczenia naniesione na rury zawierające następujące informacje:

- nazwa wytwórcy
- oznakowanie materiału
- średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze
- numer normy
- znak jakości
- znak instytucji atestującej
- kod daty produkcji

### **II. WYMAGANE DOKUMENTY**

- atest PZH o dopuszczeniu materiału do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
- certyfikat zgodności z PAS 1072 typu 2 wydany przez DIN Certco lub TUV

### **III. MIEJSCE DOSTAWY I TERMIN REALIZACJI**

1. Termin realizacji

do 14 dni od dnia podpisania umowy

2. Miejsce dostawy:

ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo

w godzinach 7:00 – 15:00

Dostarczenie zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

Rozładunek dostarczonego zamówienia leży po stronie Zamawiającego.

O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej na dzień przed planowaną dostawą