

Pi = 3,20kW

Po = 2,56kW

Io = 4,00A

UKŁAD INSTALACJI TN-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

1. Tablica główna TM natynkowa
   RN 1x18 IP 40 z listwami PE i N
2. Wyłączniki nadmiarowo prądowe
   S301 charakterystyka B 16A szt. 4
3. Wyłączniki różnicowoprądowe P304
   2p + N IΔ = 30mA In = 25A Un = 400V/50Hz B10A szt. 1
   3p + N IΔ = 30mA In = 40A Un = 400V/50Hz szt. 1
4. Ogranicznik przepięć produkcji ETITEC C 275/15 szt. 3
5. Lampka kontrolna LK- 713 szt. 1

Obiekt:	**Budynek szatniowo- sanitarny**		
Tytuł rysunku:	**Schemat tablicy bezpiecznikowo - rozdzielczej TM**		
Lokalizacja:	ul. Lubelska geod. dz. 2 21-302 Kąkolewnica		Rok 2023
Inwestor:	Gmina Kąkolewnica ul. Lubelska 5 21-302 Kąkolewnica		Skala
PROJEKTOWAŁ: RYSZARD DUDEWICZ	UPRAWNIENIA PROJEKTOWE W SPECJALNOŚCI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NR GT.4224/24/21/80	podpis	Rys. E 1
SPRAWDZIŁ: JANUSZ DADUN	UPRAWNIENIA PROJEKTOWE W SPECJALNOŚCI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NR 829/BP/97	podpis	