



WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ.52840.291.1.2022.MB

Poznań, dnia 12 sierpnia 2022 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrzeszowie

Wpłynęło 18.08.2022

I. dz. 180098 -

skarga (S), wniosek (W) Skierowane

dnia 22 sierpnia 1991 roku

Załączników -

Podpis: Zdzisław Konecki

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 – zwanej dalej u. ochrony ppoż.) w związku z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 j.t. – zwanego dalej rozporządzenie WT budynków), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 lipca 2022 r. (data wpływu do KW PSP w Poznaniu – 26 lipca 2022 r.) złożonego przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów wraz z „**Ekspertyzą techniczną z zakresu bezpieczeństwa pożarowego budynku mieszkalno – terapeutycznego DPS Kochłowy, Kochłowy 1, 63-500 Ostrzeszów**” (zwanej dalej Ekspertyzą techniczną), sporządzoną w lipcu 2022 r. przez rzeczoznawców: budowlanego inż. Zdzisława Koneckiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Ryszarda Frątczaka z określonymi w punkcie 5.3 następującymi wskazaniami:

1. zachowaniem przekroczonej, wynoszącej maksymalnie 11,7 m długości dojścia ewakuacyjnego w strefie ZLII,
2. zachowaniem zawężonej minimalnie do 1,06 m szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej (korytarzy) w strefie pożarowej ZLIII oraz zawężonej drogi ewakuacyjnej minimalnie do 1,16 w strefie pożarowej ZLII,
3. zachowaniem drzwi wyjściowych z pomieszczeń dla pensjonariuszy, których minimalna szerokość wynosi 0,77 m,
4. zachowaniem drzwi wyjściowych ze strefy pożarowej ZLII do strefy pożarowej ZLIII, których wysokość wynosi 1,98 m,
5. zachowaniem następujących parametrów klatki schodowej w zakresie:
 - zawężonego minimalnie do 0,78 m szerokości spocznika,
 - zawyżonych maksymalnie do 0,178 m wysokości stopni schodów,
 - braku spełnienia parametru szerokości stopni wynikającego ze wzoru $2h+s$, którego minimalny parametr wynosi 0,59 m,
6. zachowaniem odległości wynoszącej 4,3 m okna od ściany pożarowej,
7. zachowaniem braku wymaganego stopnia nierozprzestrzeniania ognia dla drewnianej konstrukcji dachu i stropu,
8. zachowaniem przegrody oddzielającej pomieszczenia w strefie ZLIII od palnej konstrukcji dachu bez wymaganej klasy odporności ogniowej EI 30 (szacowana klasa odporności ogniowej EI 15),
9. zachowaniem odcinka ściany klatki schodowej usytuowanej w odległości 6,35 m od budynku gospodarczego,
10. zachowaniem pomieszczenia piwnicy, której wysokość minimalna wynosi 1,7 m,
11. zachowaniem drzwi wyjściowych z piwnicy, których wysokość wynosi 1,7 m,
12. zachowaniem braku spocznika za drzwiami wejściowymi do piwnicy,

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych następujących rozwiązań zamiennych, wskazanych w punkcie 6 Ekspertyzy technicznej, tj.:

- I. wyposażenia korytarzy oraz klatki schodowej budynku w oświetlenie ewakuacyjne o zwiększonym natężeniu oświetlenia do minimum 2 lx,

- II. wyposażenia obiektu w system sygnalizacji pożarowej z zapewnieniem całkowitej ochrony oraz podłączenie systemu w ramach monitoringu pożarowego ze stanowiskiem kierowania KP PSP w Ostrzeszowie,
- III. wyposażenia pomieszczeń kuchni i pomieszczeń terapii w oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu oświetlenia 0,5 lx,
- IV. wyposażenia obiektu w zwiększoną o 100% ilość środka gaśniczego zawartego w gaśnicach w strefie pożarowej ZLII i w piwnicy,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż podany § 256 ust. 3, § 242 ust. 2, § 239 ust. 1, § 62 ust. 1, § 68 ust. 1, § 69 ust. 4 § 235 ust. 4, § 216 ust. 2, § 219 ust. 2, § 271 ust. 1, § 97 ust. 1, § 62 ust. 1 rozporządzenia WT budynków, tj. w sposób wskazany powyżej, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych zaleceń wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

Uzasadnienie

Pan Lech Janicki - Starosta Ostrzeszowski skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie w trybie § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia WT budynków przedstawionych w Ekspertyzie technicznej.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W postanowieniu nie uwzględniono zaproponowanego w Ekspertyzie technicznej rozwiązania zamiennego o treści „wyposażenie wiatrołapów nr 0.01 i 0.24 w oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu oświetlenia 1 lx”, ze względu na obligatoryjność przedmiotowego rozwiązania. Drogi ewakuacyjne w strefie pożarowej ZL II powinny być wyposażone w instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Uwzględniając wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, że zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną,
- dokładne miejsce występowania oraz szczegółowy zakres nieprawidłowości wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
- wielkości parametrów w zakresie udzielanego odstępstwa, nie wskazane precyzyjnie w postanowieniu, należy zapewnić zgodnie z treścią Ekspertyzy technicznej,
- nie rozpatrywano szczegółów technicznych założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
z up. 
ZASTĘPCA WIELKOPOLSKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP
bryg. mgr inż. Tomasz Grelak

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe
w Ostrzeszowie
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów
2. aa.

Do wiadomości:

1. KP PSP w Ostrzeszowie

Załącznik:

Ekspertyza techniczna z zakresu bezpieczeństwa pożarowego budynku mieszkalno – terapeutycznego DPS Kochłowy, Kochłowy 1, 63-500 Ostrzeszów – 1 egz.

Administratorem danych osobowych jest Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP (WKW PSP). WKW PSP wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (tel. 4777161 89 lub formularz: <http://www.psp.wkp.pl/iod/>). Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/go skargi/wniosku/pisma, przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego/ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, przetwarzane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. WKW PSP nie będzie wykorzystywał podanych danych osobowych w celu profilowania i nie zamierza przekazywać ich do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym do rozpatrzenia wniesionej/go skargi/wniosku/pisma i jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniesionej/go skargi/wniosku/pisma.