



WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ.52840.291.2.2022.MB

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 ze zm. – zwanej dalej u. ochr. ppoż.) w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm. – zwane dalej rozporządzeniem o ochronie ppoż.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 lipca 2022 r. (data wpływu do KW PSP w Poznaniu: 26 lipca 2022 r.) złożonego przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów wraz z „**Ekspertyzą techniczną z zakresu bezpieczeństwa pożarowego budynku mieszkalno – terapeutycznego DPS Kochłowy, Kochłowy 1, 63-500 Ostrzeszów**” (zwanej dalej Ekspertyzą techniczną), sporządzoną w lipcu 2022 r. przez rzeczoznawców: budowlanego inż. Zdzisława Koneckiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Ryszarda Frątczaka, z określonym w punkcie 5.3 następującym wskazaniem:

- brak wyposażenia budynku w hydranty wewnętrzne 25 mm z węzłem półsztywnym,

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętego rozwiązania zamiennego, wskazanego w punkcie 6 Ekspertyzy technicznej, tj.:

- wyposażenia korytarzy oraz klatki schodowej budynku w oświetlenie ewakuacyjne o zwiększonym natężeniu oświetlenia do minimum 2 lx,
- wyposażenia obiektu w system sygnalizacji pożarowej z zapewnieniem całkowitej ochrony oraz podłączenie systemu w ramach monitoringu pożarowego ze stanowiskiem kierowania KP PSP w Ostrzeszowie,
- wyposażenia pomieszczeń kuchni i pomieszczeń terapii w oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu oświetlenia 0,5 lx,
- wyposażenia obiektu w zwiększoną o 100% ilość środka gaśniczego zawartego w gaśnicach w strefie pożarowej ZLII i w piwnicy,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w § 19 ust. 1 pkt 2a rozporządzenia o ochronie ppoż., tj. w sposób wskazany powyżej, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

UZASADNIENIE

Pan Lech Janicki, Starosta Ostrzeszowski, skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 1 ust. 2 rozporządzenia o ochronie ppoż.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W postanowieniu nie uwzględniono zaproponowanego w Ekspertyzie technicznej rozwiązania zamiennego o treści „wyposażenie wiatrołapów nr 0.01 i 0.24 w oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu oświetlenia 1 lx”, ze względu na obligatoryjność przedmiotowego

Poznań, dnia 24 sierpnia 2022 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrzeszowie

Wpłynęło: 18.08.2022

I. dz. 18019

II. Zażalenie -

Skargi (S), wnioski (W), skierowane (K)

Podpis: [podpis]

rozwiązania. Drogi ewakuacyjne w strefie pożarowej ZL II powinny być wyposażone w instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Uwzględniając wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, że zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w sposób inny niż określono w przepisach, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną, stanowiącą załącznik do postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o sygn. nr WZ.52840.291.1.2022.MB,
- dokładne miejsce występowania oraz szczegółowy zakres nieprawidłowości wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
- wielkości parametrów w zakresie udzielanego odstępstwa, nie wskazane precyzyjnie w postanowieniu, należy zapewnić zgodnie z treścią Ekspertyzy technicznej,
- nie rozpatrywano szczegółów technicznych założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
z up. 
ZASTĘPCA WIELKOPOLSKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP
bryg. mgr inż. Tomasz Grelak

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe
w Ostrzeszowie
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów
2. aa.

Do wiadomości:

1. KP PSP w Ostrzeszowie