



**WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.52840.291.3.2022.MB

Poznań, dnia 18 sierpnia 2022 r.

STAROSTWO POWIATOWE w Ostrzeszowie	
Wpłynęło	18. 08. 2022
I. dz.	18029
II. Zażalenie	
skarga (S), wniosek (W)	Skierowane

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 - zwanej dalej u. ochr. ppoż.) w związku z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 lipca 2022 r. (data wpływu do KW PSP w Poznaniu – 26 lipca 2022 r.) złożonego przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów wraz z „**Ekspertyzą techniczną z zakresu bezpieczeństwa pożarowego budynku mieszkalno – terapeutycznego DPS Kochłowy, Kochłowy 1, 63-500 Ostrzeszów**” (zwanej dalej Ekspertyzą techniczną), sporządzoną w lipcu 2022 r. przez rzeczoznawców: budowlanego inż. Zdzisława Koneckiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Ryszarda Frątczaka, z określonym w punkcie 5.3 następującym wskazaniem:

- zachowaniem przekroczonej odległości hydrantu do zewnętrznego gaszenia pożaru, którego odległość od chronionego budynku wynosi 80 m,
- przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych rozwiązań zamiennych, wskazanych w punkcie 6 Ekspertyzy technicznej, tj.:
- I. wyposażenia korytarzy oraz klatki schodowej budynku w oświetlenie ewakuacyjne o zwiększonym natężeniu oświetlenia do minimum 2 lx,
 - II. wyposażenia obiektu w system sygnalizacji pożarowej z zapewnieniem całkowitej ochrony oraz podłączenie systemu w ramach monitoringu pożarowego ze stanowiskiem kierowania KP PSP w Ostrzeszowie,
 - III. wyposażenia pomieszczeń kuchni i pomieszczeń terapii w oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu oświetlenia 0,5 lx,
 - IV. wyposażenia obiektu w zwiększoną o 100% ilość środka gaśniczego zawartego w gaśnicach w strefie pożarowej ZLII i w piwnicy,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w § 10 ust. 6 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

UZASADNIENIE

Pan Lech Janicki, Starosta Ostrzeszowski, skierował na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wnioski do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie braku zapewnienia najbliższego

hydrantu w odległości 75 metrów od chronionego obiektu budowlanego oraz braku wymaganej wydajności hydrantów

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w sposób inny niż określono w przepisach, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną, stanowiącą załącznik do postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o sygn. nr WZ.52840.291.1.2022.MB,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną stanowiącą załącznik do niniejszego postanowienia,
- dokładne miejsce występowania oraz szczegółowy zakres nieprawidłowości wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
- wielkości parametrów w zakresie udzielanego odstępstwa, nie wskazane precyzyjnie w postanowieniu, należy zapewnić zgodnie z Ekspertyzą techniczną,
- nie rozpatrywano szczegółów technicznych założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
z up. 
ZASTĘPCA WIELKOPOLSKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP
brig./mgr inż. Tomasz Grelak

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe
w Ostrzeszowie
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów
2. aa.

Do wiadomości:

1. KP PSP w Ostrzeszowie