


RZUT PRZYZIEMIA


1:100



PROJ. WENTYLATOR ŚCIENNY OSIOWY
WYWIEWNY Z ŻALUZIĄ SAMOREGULUJĄCĄ
np. typ HXM 200; Qmax= 530m³/h, P=36W
CZERPNIA ŚCIENNA 400x400mm
hzew.=2,2m n.p.t.

CZERPNIA POWIETRZA
LxH=400x600mm,
pow. efekty.0,16m²
hzew.= 2.20m n.p.t.
hwew.=0.50m n.p.p.

Wykaz podzeszczet Budynków - Komunalna, 0			
Nr	Nazwa podzeszczet	Pow. użytkowa	Posadzka
1	Pom. ogrogu	918 m ²	Porcel. żyzyczne
2	Serwerownia	7/26 m ²	Wykładnia pvc
3	Toileta	4/9 m ²	Gras
4	Hala technologiczna	109,29 m ²	Porcel. żyzyczne
5	Pom. techniczne	469 m ²	Gras
Razem		135,21 m ²	

 <div style="float: right; text-align: center;"> PRO-EKO Projekt Sp. z o.o. biuro ul. Traugutta 2/2 tel./fax 063-244-14-40 <i>Spółka z o.o.</i> </div>					
<h2 style="text-align: center;">GMINA BLIZANÓW</h2> <h3 style="text-align: center;">Blizanów Drugi 52, 62-814 Blizanów</h3>					
Inwestor:					
Projektował:	mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak <small>specjalistę instalacyjno-inżynierską w zakresie sieci wod.-kan. i instalacji sanitarnych GP-7342.02/343.046.8346/DI/3/89</small>	Data:	04.2024		
Sporządził:	mgr inż. Iwona Dąbrowska <small>specjalistkę instalacyjno-inżynierską w zakresie sieci i instalacji sanitarnych GP-115/7346/DI/35/91; GP-115/7346/DI/25/91</small>	Data:	04.2024		
Opracował:	mgr inż. Agnieszka Karmowska	Data:	04.2024		
Nazwa obiektu :	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ZAGORZYN				
Objekt: Lokalizacja :	<p style="text-align: center;">Stacja uzdatniania wody <i>Blizanów, działka nr 255/5, 255/4, 304 obręb 0033 Zagorzyn, pow. owidz, 300701, 2 Blizanów - gmina wiejska</i></p>				
Tytuł rysunku :	RZUT PRZYZIEMIENIA - instalacja wentylacji	SKALA	1:100		NR RYSUNKU
Branża:	Sanitarno	Projekt Techniczny		6.0	