

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na Roboty budowlane polegające na modernizacji zewnętrznej instalacji wodociągowej (etap I) na terenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych zlokalizowanego przy ul. Księcia Bolesława 6 na działce nr ew. 66/5 z obrębem 6-15-01 w dzielnicy Bemowo w Warszawie. Nr postępowania 15/D-80/8130/PN/2021/D.

Nr postępowania 15/D-80/8130/PN/2021/D

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 01.09.2021 r., a mianowicie:

**Pyt. 1):** Czy dopuszcza się zamianę technologii wykonania przedmiotu zamówienia z wykopu otwartego na technologię bezwykopową, np HDD?.

**Pyt. 2):** Czy z uwagi na charakter Państwa pracy można spodziewać wykonywania prac w godzinach popołudniowych lub nocnych?

**Zamawiający, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1):** Zgodnie z SWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwość zmiany technologii prowadzenia prac z uwagi na duże ryzyko niekontrolowanego uszkodzenia istniejącej podziemnej instalacji przy prowadzeniu prac technologią bezwykopową.

**Ad. 2):** Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 31) załącznika nr 9 do SWZ pt. Ogólne warunki umowy tj.: „*wykonywanie robót stanowiących przedmiot umowy od poniedziałku do piątku, wyłącznie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godziny 7:00 do 15:00 z możliwością wydłużenia czasu pracy na wniosek Wykonawcy.*”

Praca wymagająca podłączenia wężła wodociągu w budynku wymaga wcześniejszych zgłoszeń do Zamawiającego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych lub wykazania terminu tych prac w harmonogramie rzeczowo-finansowym

Prosimy o uwzględnienie niniejszego wyjaśnienia treści SWZ przy opracowywaniu oferty.

*GR. S. S. L. L. L. J. S. L. 2*  
/podpis/