



WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE
ul. Dworcowa 38
46-053 Chrzastowice
tel. (+48) 774219613, faks: (+48) 774219696
www.chrzastowice.bip.net.pl e-mail: ug@chrzastowice.pl

Chrzastowice, 02.02.2024 r.

ZP.271.1.2024

Dotyczy: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrzastowicach”

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

8. Odnosząc się do udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi na pytanie w dniu 30.01.2024 r. „Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową z asfaltobetonu na beton jamisty bądź podbudowę elastyczną ET? Odp. Zamawiający akceptuje”

Informuję, że jest to błędne rozwiązanie, ponieważ na bieżni zaprojektowano nawierzchnię poliuretanową nieprzepuszczalną. ET oraz beton jamisty są to podbudowy przepuszczalne, które stosuje się jako podkład pod nawierzchnie syntetyczne przepuszczalne dla wody.

Zastosowanie ET lub betonu jamistego pod nawierzchnię syntetyczną nie przepuszczalną jest rozwiązaniem niewłaściwym, nie zgodnym z technologią. Rekomendowaną przez producentów nawierzchni syntetycznych poliuretanowych podbudową jest asfalt lub beton konstrukcyjny.

Wnioskuje o zmianę podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową z asfaltobetonu na beton konstrukcyjny gr. 12 cm zbrojony włóknem polipropylenowym (0,9 kg/m³).

Odp. Beton jamisty bądź podbudowa ET zostały dopuszczone jako jedno z rozwiązań. Przy czym wykorzystanie takiej podbudowy może nieść za sobą zmianę technologii i to wykonawca ma zapewnić prawidłowe rozwiązanie odpowiednie do zastosowanej technologii (posiadając odpowiednią wiedzę i doświadczenie popartą wykonanymi robotami).

Jako jedno z rozwiązań akceptuje się beton konstrukcyjny.

9. Czy Zamawiający zaakceptuje spełnienie warunków doświadczenia, przedstawiając dwie referencje: jedną na boisko z trawy syntetycznej na kwotę powyżej 1mln zł oraz drugą na bieżnię okólną minimum 4 torową również na kwotę powyżej 1mln zł?

Odp. Warunek zostanie uznany za spełniony.