

Bojanowo, dnia 28 maj 2025 r.

Zamawiający:

Gmina Bojanowo

Ul. Rynek 12

63-940 Bojanowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy:	Postępowania pn. „Modernizacja kotłowni Urzędu Miejskiego w Bojanowie”
Numer referencyjny	IR.271.8.2025

Działając zgodnie z art. 284 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), o wskazanej niżej treści:

Pytanie 1

1. Według DTR producenta urządzeń grzewczych wymagany przekrój kominów powietrzno-spalinowych wynosi 200/300. Natomiast przekrój starego komina spalinowego według opinii kominiarskiej wynosi 500/250. Niniejszym wkład koncentryczny do projektowanych kotłów nie mieści się w szlachcie kominowym. Proszę o ustosunkowanie się do tej informacji.

Odpowiedź 1

W kominie zamontowany będzie wsad kominowy fi 200.

Podpisano:

Burmistrz Bojanowa

/-/ Paulina Wolsztyniak

